



Miłków, dnia 09.08.2022

Zn. spr.: SG.270.1.12.2022

**Uczestnicy postępowania  
Nr SG.270.1.12.2022**

dotyczy: odpowiedzi na pytanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
**„Remont dachu budynku administracyjnego oraz holu Leśnego Banku Genów Kostrzyca”**

Art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. – „PZP”) stanowi, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ.

Zamawiający w dniu 09.08.2022 r. otrzymał od Wykonawcy pytanie do prowadzonego postępowania na podstawie art. 275 pkt 1 PZP w trybie podstawowym bez negocjacji.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie z jakich materiałów mają być wykonane kosze, w Przedmiarze są pozycje z blachy miedzianej, natomiast w specyfikacji podana blacha tytan-cynk. To samo dotyczy rozbijaczy w koszu. Ponadto jaki wpływ będzie miało połączenie blachy tytan-cynk z miedzią w przypadku pasa okapowego.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, że obróbki blacharskie typu kosze dachowe i rozbijacze wody na dachu mają być wykonane, tak jak jest obecnie z blachy miedzianej ( przedmiar).

W przypadku rynien i rur spustowych stosujemy wykonanie z blachy tytan cynk. Nie ma bezpośrednich trwałych połączeń obróbek miedzianych z obróbkami tytan cynk. Pas okapowy jest wykonany obecnie z blachy miedzianej i w takiej technologii jest remontowany. Pas okapowy miedziany nie jest połączony z rurami i rynnami wykonanymi z blachy tytan cynk w związku z tym pytanie jest nieuzasadnione.

Z poważaniem  
Anna Wondolowska-Grabowska  
Dyrektor LBG Kostrzyca  
/podpisano elektronicznie/