

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinym wraz z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem gazu o pojemności 4850 litrów
ADRES INWESTYCJI : Kozłów Biskupi ul. Leśna 3a gmina Nowa Sucha dz nr ew. 278
INWESTOR : Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśna Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radziwiłów
ADRES INWESTORA : 96-330 Puszcza Mariańska ul. Senatorówka 2/2
BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 14.09.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.09.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa instalacji nn w budynku jednorodzinny - Kozłów Biskupi					
1		Instalacja nn - okablowanie			
1	KNNR 5 d.1 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle „Specyfikacja techniczna nr P22074.3.ST-E-1” 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe „Specyfikacja techniczna nr P22074.3.ST-E-1” 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNNR 5 d.1 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm „Specyfikacja techniczna nr P22074.3.ST-E-1” 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNNR 5 d.1 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym „Specyfikacja techniczna nr P22074.3.ST-E-1” 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR 5 d.1 0308-10	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm ² „Specyfikacja techniczna nr P22074.3.ST-E-1” 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 5-14 d.1 0501-01	Montaż rozdzielnic podtynkowej -montaż rozdzielnic p/t 8 modułów z zabezpieczeniem „Specyfikacja techniczna nr P22074.3.ST-E-1” 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 5-08 d.1 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ² „Specyfikacja techniczna nr P22074.3.ST-E-1” 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR 5-08 d.1 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III „Specyfikacja techniczna nr P22074.3.ST-E-1” Krotność = 4 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-03 d.1 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego „Specyfikacja techniczna nr P22074.3.ST-E-1” 3	pomiar. pomiar.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia „Specyfikacja techniczna nr P22074.3.ST-E-1” 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna d.1	Roboty poprawkowe (malowanie, zaprawki) „Specyfikacja techniczna nr P22074.3.ST-E-1” 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000