

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.)
- § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 325/OsM, 344/OsM, 388/OsM z poboru próbek wody dokonanych w dniach: 14.08.2023 r., 21.08.2023 r. i 19.09.2023 r. z **wodociągu o produkcji 1000 – 10000 m³/d Ostrów Mazowiecka:**

- Ostrów Mazowiecka ul. Sikorskiego 3 (kurek czerpalny)
- Ostrów Mazowiecka ul. Prusa 66 (kurek czerpalny)
- Ostrów Mazowiecka ul. Olszynowa 16 (kurek czerpalny)
- Ostrów Mazowiecka ul. Sikorskiego 39A (kurek czerpalny)

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.1685.2023, HKL.9052.1686.2023, HKL.9052.1687.2023 z dnia 18.08.2023 r., HKL.9052.1730.2023 z dnia 24.08.2023 r., HKL.9052.1984.2023, HKL.9052.1985.2023, HKL.9052.1986.2023 z dnia 25.09.2023 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej
stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**
z wodociągu o produkcji 1000 – 10000 m³/d Ostrów Mazowiecka
zarządzanego przez ZGK Oddział Wodociągów i Kanalizacji

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu *o produkcji 1000 – 10000 m³/d Ostrów Mazowiecka*, stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, poza nieznacznie zwiększonym poziomem mętności w próbce HKL.9052.1687.2023.

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ostrowi Mazowieckiej

Renata Malin

Otrzymuje:

1. Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 66; 07-300 Ostrów Mazowiecka
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. ul. B. Prusa 66; 07-300 Ostrów Mazowiecka

Do wiadomości:

1. Aa