



Komunikat nr 5/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu

z dnia 28.04.2023 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego **Pólko**, gmina **Żelazków** zaopatrującego mieszkańców miejscowości: **Pólko, Skarszew, Skarszewek, Kolonia Skarszewek, Szosa Turecka, Wojciechówka, Ilno, Czartki oraz Florentyna.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, że jakość wody wodociągu publicznego w **Pólko** uległa pogorszeniu **pod względem parametrów fizyko-chemicznych** i odbiega od wymagań obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie związków żelaza, manganu oraz wartości mętności wody.

Jednocześnie wyjaśnia, że przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania).

Trwają prace mające na celu przywrócenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z-ca PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W KALISZU

Anna Napierała