

SIONEK

KORYTARZ

WYJAZDOWA DZWIŻ

P.20	PRZEDSIONEK
5.4 m2	

istn. Z-1 nr 2246 "PROKURATURA" +  
UKŁAD SZR 250 "PROKURATURA"

proj. TAGR

proj. trasa kablowa K50H50  
w zabudowie przeciwpożarowej EI90

proj. włz 4xN2XH 70mm2+N2XH 35mm2  
z TAGR do RGP

istn. włz z UKŁAD SZR 250 "PROKURATURA"  
do TABLICA POMIAROWA PROKURATURY

istn. trasa kablowa w  
zabudowie przeciwpożarowej

proj. trasa kablowa K150H50 w  
zabudowie przeciwpożarowej EI90

P.36	KORYTARZ
6.9 m2	

istn. trasa kablowa

proj. drabinka kablowa D200

istn. RGP

istn. BATERIA KONDENSATORÓW

istn. TABLICA POMIAROWA PROKURATURY

istn. 2TKG

2UPS

istn. BYPASS

P.28	ROZDZIELNIA "PROKURATURA"
9.5 m2	

ARCHIWUM ROD

P.29

P.12	POM MIGRACJI
24.8 m2	

NAZWA INWESTYCJI:	Wykonanie instalacji elektrycznej dla awaryjnego przyłącza agregatu prądotwórczego w budynku Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 16		
ADRES/ NR DZIAŁEK:	ul. ks. Jerzego Popiełuszki 16 37-450 Stalowa Wola		
INWESTOR:	Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27 39-400 Tarnobrzeg		
FAZA:	Projekt wykonawczy		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	SKALA:	1:50
NAZWA RYSUNKU:	Rzut piwnicy - instalacje elektryczne		
NR. RYSUNKU:	E-3		
	NR UPRAWNIENI:		PODPISY:
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Micał PDK/0243/POOE/13		
MIEJSC./DATA	Stalowa Wola, październik 2024 r.		
wszelkie prawa zastrzeżone			