



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

Znak sprawy: NHŚ.9020.4.2.01.20.2022
L.dz. 3436

Lipno, dnia 10. PAŻ. 2022
Egz. nr. 1

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
87 – 600 Lipno
Plac 11-go Listopada 13 A**

dot. Krytej Pływalni w Lipnie,
Plac 11-go Listopada 13A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że w dniu 10.10.2022r. przedłożono wyniki badań laboratoryjnych wody, wykonane w ramach kontroli wewnętrznej, z niecki sportowej oraz z niecki rekreacyjnej, Krytej Pływalni w Lipnie, Plac 11-go Listopada 13A.

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 06.10.2022r. (sprawozdanie nr 3001/22, nr 3002/2022 i 3003/2022), stwierdzono, że uzyskano poprawę jakości wody w niecce rekreacyjnej i w niecce sportowej, Krytej Pływalni w Lipnie, Plac 11-go Listopada 13A, w zakresie obecności w wodzie basenowej *Pseudomonas aeruginosa* w 6 stałych punktach monitoringowych - 0jtk/100ml.

W związku z uzyskaniem jakości wody w niecce sportowej oraz w niecce rekreacyjnej, zgodnej z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach z października 2014r. oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U z 2022r. poz. 1230), decyzję nr 109/2022 z dnia 06.10.2022r. uważam za wykonaną.

**Woda z niecki sportowej i z niecki rekreacyjnej
Krytej Pływalni w Lipnie, Plac 11-go Listopada 13A
nadaje się do kąpieli.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Anna Żebrowska

Wykonano w 2 egzemplarzach

Otrzymują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
87 – 600 Lipno, Plac 11-go Listopada 13 A – egz. nr 1

Strona

2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4 - elektronicznie
3. Burmistrz Miasta Lipna - elektronicznie
4. A/a NHŚ – egz. nr 2