



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy: NHS-5211-5-1-5/22

Ldz. 8010

Włocławek, dnia 28.10.2022 r.

Egz. nr 4

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. błogosławionego księdza  
Jerzego Popiełuszki we Włocławku  
ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek

**OCENA OKRESOWA**  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza  
Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z wodociągu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem w niżej wymienionych miejscach:

Lp	Numer próbki	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	490/22	441/2022 00195/22 9902/22	22.02.2022	SUW – kran na rurociągu wody uzdatnionej
2.	563/22	414/2022 00227/22	03.03.2022	Oddział Ginekologiczno-Położniczy- kran w kuchence oddziałowej
3.	2831/22	1590/2022	19.09.2022	Budynek nr 7 Hydroterapia Zakład Rehabilitacji – kran nad zlewem
4.	2832/22	1591/2022	19.09.2022	Budynek nr 13 Oddział Wewnętrzny Pierwszy Nefrologia pokój socjalny – kran nad zlewem
5.	2833/22	1592/2022	19.09.2022	SUW – kran na rurociągu wody uzdatnionej

## STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

## UZASADNIENIE

W dniach 22.02.2022 r., 03.03.2022 r., 19.09.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego pobrano do badań laboratoryjnych 5 próbek wody w punktach zgodności zlokalizowanych na stacji uzdatniania, w oddziale Ginekologiczno-Położniczym, budynku nr 7 – Zakładzie Rehabilitacji i budynku nr 13 - Oddziale Wewnętrznym Pierwszym Nefrologia.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C i *Clostridium perfringens*.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono odczyn, przewodność elektryczną właściwą, mętność, barwa, amonowy jon, azotany, azotyny, mangan, żelazo, smak, zapach, chlorki, siarczany, fluorki, cyjanki, twardość ogólną, magnez, utlenialność, kadm, ołów, miedź, chrom, nikiel, rtęć, sód, bor, glin, arsen, antymon, selen, benzo(a)piren, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (suma), benzen, 1,2-dichloroetan, suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, bromodichlorometan, dibromochlorometan, trichlorometan (chloroform), tribromometan, suma THM, bromiany, epichlorohydryna, chlorek winylu, akryloamid, suma pestycydów i pestycydy.

Woda z wodociągu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego Inspektora  
Sanitarnego we Włocławku  
Zastępcy Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego we Włocławku

Zofia Ziolkowska

Wyk. w 4 egz.

Otrzymują:

1. adresat – egz. nr 1
  2. Prezydent Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek – egz. nr 2
  3. NHŻ wm. – egz. nr 3
  4. a/a – egz. nr 4
- k.s.

Kierownik Sekcji  
Higieny Środowiska  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
we Włocławku

Agnieszka Psztygowska

28. 10. 2022