

Procedura współpracy Operatora z Komendantem Powiatowym PSP w Kłodzku

Data zatwierdzenia:		Procedura nr:	2
Tytuł opracowania:	Procedura czasowego odwołania transmisji alarmu pożarowego i powrotnego włączenia ww. transmisji oraz trybu postępowania na wypadek prac konserwacyjnych SSP w obiekcie Abonenta.		
Cel procedury:	Kolejność postępowania		
Pojęcia podstawowe	Zgłoszenie, czasowe odłączenie transmisji alarmu pożaru, Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS), System Prezentacji Informacji (SPI), Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej (SK KPPSP).		
Algorytm postępowania:	<p>1. Operator przesyła zgłoszenie czasowego odwołania transmisji alarmu pożarowego (Załącznik nr 1) na adres e-mail: <u>klodzko@kwpsp.wroc.pl</u> lub fax: 74 8657217</p> <p>Po jego przesłaniu Operator potwierdza prawidłowość przyjęcia zgłoszenia przez SK KPPSP na podstawie wykonania połączenia telefonicznego i uzyskania potwierdzenia, że zgłoszenie wpłynęło. Zgłoszenie należy przesłać przed planowanym wyłączeniem obiektu. Numery, na które Operator potwierdza przesłanie zgłoszenia to:</p> <ul style="list-style-type: none"> •74 8657200, •74 8657216 •609 569 134 <p>2. Powrotne włączenie transmisji alarmu pożarowego może nastąpić jedynie na drodze pisemnego zgłoszenia Operatora (Załącznik nr 2) Operator przesyła zgłoszenie, na adres e-mail: <u>klodzko@kwpsp.wroc.pl</u> lub fax: 74 8657217</p> <p>Po jego przesłaniu Operator potwierdza prawidłowość przyjęcia zgłoszenia przez SK KPPSP na podstawie wykonania połączenia telefonicznego i uzyskania potwierdzenia, że zgłoszenie wpłynęło. Numery, na które Operator potwierdza przesłanie zgłoszenia to:</p> <ul style="list-style-type: none"> •74 8657200, •74 8657216 •609 569 134 <p>3. Pisemne zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1 i 2 mogą być przesyłane przez Operatora z określonych adresów e-mail i lub fax: e-mail:..... fax:.....</p> <p>4. Odwołanie transmisji, o której mowa w pkt. 1 musi skutkować całkowitym brakiem wpływu alarmów pożarowych do systemu SWD, jak i do SPI zainstalowanego w pomieszczeniu SK KPPSP.</p>		
Sporządził:	Operator	Podpis:	
Zatwierdził	KP PSP w Kłodzku	Podpis:	