



Lubartów, dnia 02.09.2022 r.

Zn. spr.: SA.270.21.2022

### Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

*Dotyczy: zamówienia „Modernizacja budynku biura Nadleśnictwa Lubartów”*

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przesyła treść zapytań dotyczących wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o następujące wyjaśnienia:

1. Proszę o określenie czy malowanie kominów wchodzi w zakres prac oraz czy zostało ujęte w przedmiarach.
2. Zgodnie z opisem w specyfikacji okna mają zostać wyposażone w nawiewniki okienne ciśnieniowe, proszę o określenie, których okien to dotyczy oraz proszę o podanie parametrów nawiewników.
3. Zgodnie z przedmiarem powierzchnia okien uwzględnionych do wymiany wynosi 64,74m<sup>2</sup>, na podstawie wizji lokalnej wyznaczono 28 okien (parter) i 9 okien (piwnica) o kształcie prostokątnym oraz 8 okien o kształcie trójkątnym, którym suma powierzchni jest równa 86,3m<sup>2</sup>, proszę o określenie czy wszystkie okna zostały uwzględnione w przedmiarze.

Ad 1 Malowanie kominów nie wchodzi w zakres prac.

Ad 2 Nawiewniki okienne ciśnieniowe powinny być zainstalowane we wszystkich oknach poza oknami znajdującymi się w piwnicy i na poddaszu. Parametry nawiewników: nawiewniki podstawowego typu, zamykane mechanicznie o maksymalnej wydajności 30m<sup>3</sup>/h

Ad 3 Poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy stanowią załączniki do Zmiany SWZ nr 1



Piotr Kiszczak  
Nadleśniczy

*(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*