



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KĘDZIERZYNIE KOŹLU**

ul. Anny 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

e-mail: psse.kedzierzynkozle@pis.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-kedzierzyn-kozle

HK.9080.6.2021.EG

Kędzierzyn-Koźle, dn. 31.03.2021 r.

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KĘDZIERZYN- KOŹLE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

W oparciu o:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu

prowadząc monitoring nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, na podstawie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) dokonał obszarowej oceny jakości wody wraz z szacowaniem ryzyka zdrowotnego konsumentów. Ocena wykonano korzystając z wyników badań wody realizowanych w ramach kontroli urzędowych przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz wyników badań wody przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej. Producentem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej na teren gminy Kędzierzyn- Koźle są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Kędzierzyn - Koźle Sp. z o. o. ul. Filtrowa 14, 47-200 Kędzierzyn – Koźle, PCC Energetyka Blachownia Sp. z o. o., Kędzierzyn - Koźle ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn- Koźle oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S. A. ul. Mostowa 30A, 47-223 Kędzierzyn – Koźle. Mieszkańcy gminy Kędzierzyn- Koźle zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez dwa wodociągi sieciowe zlokalizowane w miejscowości Kędzierzyn- Koźle z ujęciem przy ul. Dunikowskiego i przy ul. Grunwaldzkiej, wodociąg w dzielnicy Blachownia oraz wodociąg zakładowy Grupy Azoty ZAK S.A. dostarcza wodę do spożycia na potrzeby gospodarcze pracowników Zakładów Azotowych. Wodociąg Kędzierzyn- Koźle zasilany jest przez 9 studni wierconych pracujących naprzemiennie, wodociąg w Blachowni korzysta z 11 studni, wodociąg ZAK S.A. korzysta z 6 studni. Stan sanitarno- techniczny Stacji Uzdatniania Wody oraz urządzeń do uzdatniania wody nie budził zastrzeżeń. Na obszarze zaopatrywanym przez ww. urządzenia wodociągowe znajduje się 15 stałych, ustalone punkty zgodności.

W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe pobrano 77 próbek wody do badań w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 6 próbek w zakresie monitoringu przeglądowego zgodnie z częstotliwością określoną w ww. rozporządzeniu. Wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez przedsiębiorstwo wodociągowe - kanalizacyjne obejmowała wykonanie badań w zakresie wymagań określonych w załącznikach nr 1-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Prowadzony jest monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie, kolejne badanie zaplanowano na rok 2022.


Dane o poszczególnych wodociągach przedstawiono w tabeli poniżej:

Wodociąg	Producent	Wielkość produkcji [m ³ /dobę]	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Zaopatrywane miejscowości	Uzdatnianie wody (metody)	Kwestionowane parametry (czas trwania przekroczenia)	Jakość wody na koniec 2020 r.
Kędzierzyn - Koźle	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle	7262	58896	Kędzierzyn-Koźle (oprócz osiedla Blachownia) Woda sprzedawana: Reńska Wieś, Dębowa, Długomiłowice, Gierałtowice, Naczysławki, Kobylice	napowietrzanie filtracja	Bakterie grupy coli w 100 ml 6 jtk-8 jtk (od 05.11.2020 r. do 13.11.2020 r.)	przydatna do spożycia
PCC Energetyka Blachownia	PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o., Kędzierzyn - Koźle ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle	900	4000	Osiedle Blachownia	napowietrzanie filtracja	-	przydatna do spożycia
Wodociąg Zakładowy Grupy Azoty	Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S. A. ul. Mostowa 30A, 47-223 Kędzierzyn - Koźle	64,4	2500	ZAK S.A.	napowietrzanie filtracja	-	przydatna do spożycia

W 2020 roku stwierdzono krótkotrwałe przekroczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w związku z powyższym wdrożono działania administracyjne oraz poinformowano w skuteczny sposób mieszkańców miejscowości objętych zasięgiem wodociągu Kędzierzyn- Koźle. Przeprowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe działania naprawcze były skuteczne, a przeprowadzone badania kontrolne wody wykazały, że jakość wody spełnia wymagania ww. rozporządzenia.

Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wody i przeprowadzonej analizie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu stwierdził, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. mieszkańcy gminy Kędzierzyn- Koźle poza wskazanym w ww. tabeli okresem spożywali wodę dobrej jakości ocenioną, jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Niniejszą obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu wydał celem poinformowania mieszkańców gminy Kędzierzyn- Koźle.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kędzierzynie-Koźlu

mgr Małgorzata Kopczyńska

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Kędzierzyna- Koźla ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle drogą elektroniczną: daniel.kielkiewicz@kedzierzynkozle.pl
2. Strona internetowa PSSE Kędzierzyn- Koźle: www.gov.pl/web/psse-kedzierzyn-kozle
3. a/a