



Kwidzyn, 31 marca 2021r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KWIDZYNIE

OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODE

WODOCIĄGU SYPANICA

ZA ROK 2020

NR 24/HK/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody z **wodociągu sieciowego Sypanica** wykonanych w przeciągu 2020 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWiK” Sp. z o. o. w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 15.**

Wodociąg sieciowy Sypanica zaopatruje w wodę miejscowości: **Sypanica, Antonin, Gdakowo, Gonty, Górowychy, Górowychy Małe, Kałdowo, Kamienna, Laskowice, Orkus, Rodowo, Rodowo Małe, Szramowo** - łącznie **1 365** mieszkańców.

Średnia w ciągu roku dobową produkcja wody wynosi **217 m³/dobę**.

Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWiK” Sp. z o.o. oraz nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2020 pobrano łącznie **11** prób wody uzdatnionej, z czego **wszystkie odpowiadały** wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu. Pobrano także **3** próby wody surowej - przed uzdatnieniem.

W 2020r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Sypanica.

Jakość wody nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Sypanica.

Otrzymują:

1. Pan Jerzy Godzik
Starosta Powiatu Kwidzyńskiego
ul. Kościuszki 29B
82-500 Kwidzyn
2. Pan Marek Szulc
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
ul. Kwidzyńska 2
82-550 Prabuty
3. aa