

**Komunikat**  
**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego**  
**w Pruszczu Gdańskim**  
**z dnia 26.10.2022 r.**

dot. wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi  
w wodę w miejscowości Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej,  
gm. Kolbudy zaopatrującego miejscowości: Kowale, Jankowo  
Gdańskie, Bąkowo  
(z wyłączeniem ulic: ul. Żurawia, ul. Pogodnych Poranków, ul. Porannej  
Rosy, ul. Zielony Zakątek, ul. Wybickiego numery od 2 do 18,  
ul. Otomińska, ul. Rekreacyjna, ul. Czapli, ul. Jaskółki, ul. Bursztynowa  
Osada, ul. Albatrosa, ul. Wiśniowy Sad 4 oraz 6, ul. Makowa, ul.  
Kwiatowa,  
ul. Magiczna oraz ul. Stokrotkowa) oraz część m. Otomin (ul. Konna  
od nr 30-42, ul. Dziewicza, ul. Polna), gm. Kolbudy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim  
informuje, iż została wydana ocena o jakości wody  
znak HK.9022.5.88.2022.BK.7 z dnia 26.10.2022 r.  
**stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi**  
**z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Bąkowo**  
**z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy.**

W związku z powyższym, PPIS w Pruszczu Gdańskim  
**odwołuje komunikat z dnia 12.05.2022 r.** dot. warunkowej przydatności  
wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę w m. Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy  
z powodu stwierdzenia ponadnormatywnej zawartości manganu, żelaza  
w wodzie w punkcie zgodności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRUSZCZU GDAŃSKIM  
dr inż. Dominika Mucha