



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BYTOWIE**

SE-HK-30.4710.64.2021

Bytów, dnia 15.01.2021 r.

**OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2020 ROK  
WODOCIĄG SIECIOWY CETYŃ**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Cetyń wykonanych w przeciągu 2020 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, Trzebielino 43, 77-235 Trzebielino**.

Wodociąg sieciowy Cetyń zaopatruje w wodę miejscowości: Cetyń, Poborowo, Owczar – łącznie **541** mieszkańców.

Średnia dobowa produkcja wody wynosi : **45 m<sup>3</sup>**.

Proces uzdatniania wody oparty jest na odżelazianiu i odmanganianiu.

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – Poborowo, budynek prywatny;
- instalacja wodociągowa – Cetyń, budynek prywatny;
- instalacja wodociągowa – SUW woda uzdatniona;

Na przestrzeni 2020 roku pobrano łącznie **3** próbki wody. Wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2020 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Cetyń. Jakość wody nie stanowiła zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Cetyń.**

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Trzebielino.
2. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, Trzebielino 43, 77-235 Trzebielino.
3. a/a AP

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Bytowie  
Anna [signature]



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BYTOWIE  
SE-HK-30.4710.63.2021

Bytów, dnia 15.01.2021 r.

**OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2020 ROK**  
**WODOCIĄG SIECIOWY STARKOWO**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Starkowo wykonanych w przeciągu 2020 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, Trzebielino 43, 77-235 Trzebielino**.

Wodociąg sieciowy Starkowo zaopatruje w wodę miejscowości: Starkowo – łącznie 331 mieszkańców. Średnia dobowa produkcja wody wynosi : 31 m<sup>3</sup>.

Proces uzdatniania wody oparty jest na odżelazianiu i odmanganianiu.

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – Starkówko, budynek prywatny;
- instalacja wodociągowa – Starkowo, budynek Gimnazjum;
- instalacja wodociągowa – SUW woda uzdatniona;

Na przestrzeni 2020 roku pobrano łącznie 3 próbki wody. Wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2020 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Starkowo.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Starkowo.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Bytowie

Anna Kieff

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Trzebielino.
2. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, Trzebielino 43, 77-235 Trzebielino.
3. a/a AP.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BYTOWIE  
SE-HK-30.4710.62.2021

Bytów, dnia 15.01.2021 r.

**OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2020 ROK**  
**WODOCIĄG SIECIOWY ZIELIŃ**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego ZIELIŃ wykonanych w przeciągu 2020 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, Trzebielino 43, 77-235 Trzebielino.**

Wodociąg sieciowy ZIELIŃ zaopatruje w wodę miejscowości: ZIELIŃ – łącznie **487** mieszkańców.

Średnia dobowa produkcja wody wynosi : **35 m<sup>3</sup>**.

Proces uzdatniania wody oparty jest na odżelazianiu i odmanganianiu.

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – ZIELIŃ, budynek prywatny;
- instalacja wodociągowa – ZIELIŃ, budynek Oczyszczalni Ścieków;
- instalacja wodociągowa – SUW woda uzdatniona;

Na przestrzeni 2020 roku pobrano łącznie **4** próbki wody. Wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2020 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego ZIELIŃ. Jakość wody nie stanowiła zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego ZIELIŃ.**

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Trzebielino.
2. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, Trzebielino 43, 77-235 Trzebielino.
3. a/a AP

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Bytowie  
  
Anna Nyefft



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BYTOWIE  
SE-HK-30.4710.61.2021

Bytów, dnia 15.01.2021 r.

**OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2020 ROK**  
**WODOCIĄG SIECIOWY OBJEZIERZE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Objezierze wykonanych w przeciągu 2020 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, Trzebielino 43, 77-235 Trzebielino**.

Wodociąg sieciowy Objezierze zaopatruje w wodę miejscowości: Objezierze, Suchorze, Uliszkowice, Moczydło, Miszewo, Miszewo Górne – łącznie **1220** mieszkańców.

Średnia dobowa produkcja wody wynosi : **102 m<sup>3</sup>**.

Proces uzdatniania wody oparty jest na odżelazianiu i odmanganianiu.

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – Suchorze, budynek Szkoły Podstawowej;
- instalacja wodociągowa – Miszewo Górne, budynek prywatny;
- instalacja wodociągowa – SUW woda uzdatniona;

Na przestrzeni 2020 roku pobrano łącznie **6** próbek wody. Wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2020 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Objezierze.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Objezierze.**

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Trzebielino.
2. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, Trzebielino 43, 77-235 Trzebielino.
3. a/a AP.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Bytowie  
  
Anna Krefft



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BYTOWIE**

SE-HK-30.4710.60.2021

Bytów, dnia 15.01.2021 r.

**OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2020 ROK**

**WODOCIĄG SIECIOWY TRZEBIELINO**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Trzebielino wykonanych w przeciągu 2020 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, Trzebielino 43, 77-235 Trzebielino**.

Wodociąg sieciowy Trzebielino zaopatruje w wodę miejscowości: Trzebielino, Dolno – łącznie **897** mieszkańców.

Średnia dobowa produkcja wody wynosi : **130 m<sup>3</sup>**.

Proces uzdatniania wody oparty jest na odżelazianiu i odmanganianiu.

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – Trzebielino, budynek Urzędu Gminy;
- instalacja wodociągowa – Trzebielino, budynek prywatny;
- instalacja wodociągowa – SUW woda uzdatniona;

Na przestrzeni 2020 roku pobrano łącznie **6** próbki wody. Wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2020 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Trzebielino. Jakość wody nie stanowiła zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Trzebielino.**

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Trzebielino.
2. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, Trzebielino 43, 77-235 Trzebielino.
3. a/a AP.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Bytowie  
  
Anna Kieff



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BYTOWIE

SE-HK-30.4710.109.2020

Bytów, dnia 15.01.2020 r.

**OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2020 ROK**  
**WODOCIĄG LOKALNY STARA MLECZARNIA W ZIELINIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego STARA MLECZARNIA w Zielinie wykonanych w przeciągu 2020 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **STARA MLECZARNIA S.A., ul. Perkuna 86/1, 04-124 Warszawa.**

Wodociąg lokalny STARA MLECZARNIA w Zielinie zaopatruje w wodę zakład produkcyjny w Zielinie. Średnia dobowa produkcja wody wynosi **25 m<sup>3</sup>**.

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – budynek hali produkcyjnej;

W roku 2020 roku w ramach kontroli prowadzonej przez STARA MLECZARNIA S.A. oraz kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobrano łącznie 3 próbki wody. Wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2020 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu lokalnego STARA MLECZARNIA w Zielinie. Jakość wody nie stanowiła zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu lokalnego STARA MLECZARNIA w Zielinie**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Bytowie

  
Anna Krzyż

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Trzebielino
2. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, Trzebielino 43, 77-235 Trzebielino.
3. STARA MLECZARNIA S.A., ul. Perkuna 86/1, 04-124 Warszawa
4. a/a AP



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BYTOWIE**

SE-HK-30.4710.118.2021

Bytów, dnia 01.02.2021 r.

**OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2020 ROK  
GMINY TRZEBIELINO**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Trzebielino wykonanych w przeciągu 2020 r. roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Właścicielem wodociągów jest Gmina Trzebielino Jednostką odpowiedzialną za jakość wody jest **Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, Trzebielino 43, 77-235 Trzebielino.**

W gminie Trzebielino występuje 5 wodociągów sieciowych i 1 wodociąg lokalny, a mianowicie:

- **wodociąg sieciowy Objezierze** zaopatruje w wodę miejscowości: Objezierze, Moczydło, Suchorze, Uliszkowice, Miszewo, Miszewo Górne, Gumieniec, Kleszczewo,
- **wodociąg sieciowy Starkowo** zaopatruje w wodę miejscowości: Starkowo, Starkówko,
- **wodociąg sieciowy Trzebielino** zaopatruje w wodę miejscowości: Trzebielino, Dolno,
- **wodociąg sieciowy Zieliń** zaopatruje w wodę miejscowość: Zieliń,
- **wodociąg sieciowy Cetyń** zaopatruje w wodę miejscowość: Cetyń, Poborowo, Owczary,
- **wodociąg lokalny STARA MLECZARNIA w Zieliniu** , 77-235 Trzebielino

Zaopatrują one łącznie **3476** mieszkańców.

Średnia dobowa produkcja wody wynosi łącznie **368 m<sup>3</sup>**.

Na przestrzeni 2020 roku pobrano łącznie **25** próbek wody. Wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2020 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągów na terenie gminy Trzebielino. Jakość wody nie stanowiła zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągów sieciowych na terenie gminy Trzebielino.**

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Trzebielino.
2. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie.

Do wiadomości:

1. Strona internetowa.
2. a/a AP

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Bytowie

*Anna Krzyż*  
Anna Krzyż

*Myj*