



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
 26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D e-mail: radom@psse.waw.pl
 ☎ 48 330-90-32, 48 345-15-94, fax 48 333-20-23 www.radom.psse.waw.pl


Radom, dnia 10.01.2020r.

Komunikat nr HKN.4411.25.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu informuje, iż w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Augustowie gm. Pionki, zaopatrującego miejscowość Augustów gm. Pionki w powiecie radomskim stwierdzono obecność enterokoków kałowych (tj. 8 j.t.k. enterokoków kałowych/100 ml wody – najwyższa dopuszczalna wartość 0 j.t.k./100 ml wody – w punkcie zgodności na sieci wodociągowej). **Woda nieprzydatna do spożycia.** Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz 2294)

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu

z up. Witold Barwicki
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu