

KOMUNIKAT Nr 13/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie z dnia

14.07.2023 r. o odwołaniu komunikatu nr 10/2023 z 05.07.2023 r.


i stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego Jakunówko, do czasu odwołania

W dniu 11.07.2023 r. zostały pobrane do badania próbki wody z wodociągu publicznego Jakunówko zaopatrującego miejscowość Jakunówko. W dniu 14.07.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia uwagi na przekroczenie wartości parametrycznych: barwy (wynik 17 mg/l (Pt) i 18 mg/l (Pt), dopuszczalna wartość: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian), mętności (wynik: 3,1 NTU, dopuszczalna wartość parametryczna: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1), manganu (wynik: 125 µg/l, dopuszczalna wartość parametryczna 50 µg/l) i żelaza (wynik: 533 µg/l, dopuszczalna wartość parametryczna 200 µg/l), które mogą nadawać niepożądany smak napojom, powodują przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania oraz wytrącanie się nierozpuszczalnych osadów czarnej barwy w systemie dystrybucji wody. Ze względu na podwyższone wartości barwy, mętności, żelaza oraz manganu pogorszeniu mogą ulec właściwości organoleptyczne wody. Podwyższone wartości tych parametrów nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W związku z powyższym zobowiązuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Pozezdrzu do:

1. Skutecznego poinformowania użytkowników wodociągu publicznego Jakunówko o warunkowej przydatności wody do spożycia.
2. Podjęcia natychmiastowych działań w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Węgorzewie
Anna Marożyk
lek.wet.higieny i epidemiologii