

## OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W I PÓŁROCZU 2021 ROKU DLA GMINY JEDLINA-ZDRÓJ

Gmina Jedlina-Zdrój zaopatrywana jest w wodę z wodociągu publicznego Jedlina-Zdrój oraz Wałbrzych, których zarządcą jest Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. W mieście wyodrębnione są 2 strefy zaopatrzenia ze względu na pochodzenie wody.

W I półroczu 2021 roku pobrano do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych 3 próbki wody i 1 próbkę rekontrolną w ramach kontroli wewnętrznej Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz 1 próbkę wody w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

- W strefie Wałbrzych 6 pobrano 1 próbkę wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 1 próbkę rekontrolną z uwagi na podwyższoną wartość mętności w ramach kontroli wewnętrznej.
- W strefie Jedlina-Zdrój pobrano 1 próbkę wody do badań w zakresie parametrów grupy A i 1 w zakresie parametrów grupy B w ramach kontroli wewnętrznej oraz 1 próbkę wody do badań w ramach nadzoru PIS.

W I półroczu 2021 r. wydano w sumie 4 orzeczenia o przydatności wody do spożycia przez ludzi. Zakwestionowano jedną próbę wody pobraną przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju w ramach kontroli wewnętrznej z uwagi na podwyższoną wartość mętności (6,08 NTU). Rekontrolne badanie próbki wody – po przeprowadzonych niezwłocznie działaniach naprawczych – wykazało doprowadzenie wody do norm sanitarnych.

Na podstawie prowadzonych badań jakości wody pod względem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym stwierdzono, że woda nadawała się do spożycia i była bezpieczna dla konsumentów.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Wałbrzychu  
*z up. Iwona Jędraszczyk*  
Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej