



Warszawa, dnia 15 lipca 2024 r.

**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W WARSZAWIE**

WOOS-II.420.41.2024.OŁN.6

**DECYZJA**

Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572, zwanej dalej „Kpa”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 maja 2024 r. (data wpływu: 9 maja 2024 r.), ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez Pana [REDAKTOWANO] o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na *przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nasielsk – Dębe (na odcinku od bramki w GPZ Nasielsk do słupa nr 118)*,

**orzekam**

o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

**Uzasadnienie**

W dniu 9 maja 2024 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”) wpłynął wniosek z dnia 8 maja 2024 r., ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez Pana [REDAKTOWANO], o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Ww. wniosek został uzupełniony w dniu 31 maja 2024 r.

Analiza wniosku wykazała, że przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 555, ze zm., zwanej dalej „specustawą”), dla której do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, i tym samym potwierdziła, wynikającą z obowiązujących przepisów tj. art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit. k ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), – właściwość Regionalnego Dyrektora. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV (Dz. U. z 2023 r. poz. 2570), pn.: „wykaz inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV” planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii 110 kV Olechinek - Szydłowo - Grudusk - Ciechanów - Nasielsk - Dębe.” (pozycja 46).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy ooś, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jak też przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 60

ustawy ooś, Rada Ministrów, uwzględniając możliwe oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć oraz uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, określiła, w drodze rozporządzenia:

- 1) rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- 2) rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
- 3) przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 1 i 2.

Zgodnie z dokumentacją planowana inwestycja polegać będzie na:

- przebudowie istniejącej napowietrznej jednotorowej linii 110 kV relacji GPZ Dębe – GPZ Nasielsk na odcinku od istn. słupa nr 118 do istn. słupa nr 145 na nową napowietrzną jednotorową linię 110 kV;
- dostosowaniu istniejącej napowietrznej jednotorowej linii 110 kV relacji GPZ Dębe – GPZ Nasielsk na odcinku od istn. słupa nr 145 do GPZ Nasielsk do pracy przy temperaturze przewodów fazowych równej +80°C.

Do budowy nowej jednotorowej linii wykorzystana będzie trasa istniejącej linii 110 kV, która zostanie zdemontowana. Demontaż polegał będzie na likwidacji konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami, układami uziomowymi i przewodami od słupa nr 118 do słupa nr 145.

Dostosowywany odcinek linii 110 kV od słupa nr 145 do GPZ Nasielsk również nie zmieni swojej trasy. Dostosowanie polegać będzie na wykonaniu prac eksploatacyjnych takich jak: podwyższenie kilku istniejących słupów, wymianie łańcuchów izolatorowych, regulacji zwisów przewodów, malowaniu słupów i naprawie fundamentów.

Z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynika, że przebudowa przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany napięcia linii, ani jej lokalizacji.

Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725, ze zm.): przebudowa - to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Zgodnie ze „Zbiór interpretacji przepisów dotyczących rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z lat 2010-2014 w zakresie przemysłu energetycznego; przemysłu wydobywczego; produkcji i przetwarzania metali; przemysłu mineralnego; przemysłu chemicznego; przemysłu spożywczego; przemysłu tekstylnego, skórzanego, drzewnego i papierniczego; przemysłu gumowego, opracowanych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska”, pkt 4.5: w odniesieniu do linii elektroenergetycznych o których mowa w §3 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia, jedynie zmiana polegająca na zwiększeniu napięcia znamionowego na co najmniej 220 kV będzie wymagać wydania decyzji środowiskowej. Pozostałe prace jak np.: wymiana niektórych elementów lub całej konstrukcji wspornej (słupów), wymiana zużytych lub zniszczonych przewodów linii oraz wymiana innych elementów linii nie powodująca zmian np.: przebiegu linii, czy zmiany napięcia nie wymagają wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po przeanalizowaniu załączonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia nie kwalifikują go do grupy przedsięwzięć wymienianych w § 2, ani w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Powyższe fakty dotyczące charakteru przedsięwzięcia pozwoliły stwierdzić, że nie posiada ono cech ani parametrów umożliwiających wydanie dla niego w myśl obowiązujących przepisów prawa decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Brak jest zatem przedmiotu postępowania w sprawie o wydanie

takiej decyzji. W takiej sytuacji prowadzone postępowanie zmierzające do jej wydania jest bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa Regionalny Dyrektor zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W określonym terminie nie wpłynęły do organu żadne uwagi ani wnioski dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy o oś dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o niniejszej decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z treścią art. 105 § 1 Kpa, gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Uwzględniając powyższe postanowiono orzec jak w sentencji.

### POUCZENIE

Zgodnie z art. 129 § 2 i art. 127 § 2 Kpa od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa przed upływem biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji I instancyjnej strona nie może złożyć w tej sprawie również skargi do sądu administracyjnego.

Regionalny Dyrektor  
Ochrony Środowiska w Warszawie

*Jacek Lolo*



#### Otrzymują:

1. Pan ██████████ – pełnomocnik ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku  
ZILINSKIS Sp. z o.o.; Biuro w Olsztynie  
ul. Jana Kasprwicza 4 lok. 14  
10-220 Olsztyn;
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa;
3. Ad.

