

Komunikat PPIS w Wieruszowie

z dnia 27.06.2024 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie informuje, że w badanych próbach wody przeznaczonej do spożycia,

pochoźącej z wodociągu Niwiska

(zaopatrującego miejscowości:

Niwiska, Osowa, Kostrzewy, Galewice ul. Południowa)

stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej **manganu**.

Ponadnormatywna zawartość manganu może pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Woda z ww. wodociągu

może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Wieruszowie

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie**

mgr inż. Karolina Krawczyk-Borowiec