

**KOMUNIKAT Nr 10/W/2021**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie**

**z dnia 11 czerwca 2021 roku**

Na podstawie sprawozdania z badania wody nr SB/48723/05/2021 pobranej ze stacji uzdatniania wody - woda uzdatniona podawana do sieci w Jabłówku, gm. Łabiszyn oraz w związku ze stwierdzeniem przekroczenia parametrycznej wartości manganu

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie  
stwierdził**

**warunkową przydatność wody do spożycia z Wodociągu Jabłówko**

Ze stacji uzdatniania wody w Jabłówku woda dostarczana jest do miejscowości: Buszkowo, Jabłowo Pałuckie, Jabłówko, Klotyldowo, Lubostroń, Obielewo, Oporowo, Oporówek, Ostatkowo, Smerzyn, Wyręba, Załachowo, gm. Łabiszyn oraz Redczyce, Wawrzynki, części miejscowości Murczynek, gm. Żnin.

Oznaczona zawartość manganu nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, ale może prowadzić do niepożądanych zmian organoleptycznych wody i braku jej akceptacji przez konsumentów.

Po otrzymaniu wyników kolejnych badań wody, będą ogłaszane aktualne komunikaty.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ŻNINIE  
*T. Kosiara*  
Tadeusz Kosiara