

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie przekazuje informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzoną w oparciu o sprawozdania z badań prób wody pobranych z wodociągów z terenu powiatu kutnowskiego w ramach prowadzonego monitoringu w miesiącu **październiku 2024 r.**

Ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi posiadają następujące urządzenia wodne:

- **Wodociąg publiczny w Anielin – Pomarzany**
- **Wodociąg publiczny w Głuchowie**
- **Wodociąg publiczny w Klonowcu Starym**
- **Wodociąg publiczny w Kutnie – „Graniczna”**
- **Wodociąg publiczny w Kutnie – „Metalowa”**
- **Wodociąg publiczny w Muchnicach**
- **Wodociąg publiczny w Oporowie**
- **Wodociąg publiczny w Orłowie**
- **Wodociąg publiczny w Pniewie**
- **Wodociąg publiczny w Strzegocin**
- **Wodociąg publiczny w Strzelcach**
- **Wodociąg publiczny w Żurawieńcu**
- **Wodociąg publiczny w Żychlinie**
- **Wodociąg zakładowy Animex K1 - Kutno, ul. Intermodalna 8**
- **Wodociąg zakładowy Animex K4 - Kutno, ul. Wschodnia 21**

Decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia:

- **Wodociąg publiczny w Klonowcu Starym**

W dniu 17.10.2024 r. wydano decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z uwagi na obecność bakterii grupy coli w ilości 3 j.t.k. w 100 ml wody w próbie nr 104/HK/24/1. Działania naprawcze podjęte przez producenta wody przyniosły zamierzony skutek w postaci poprawy jakości wody. W dniu 28.10.2024 r. wydano ocenę jakości wody stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Decyzji o nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi nie wydawano.