



PPIS/HKN-410/97/KW/ 3691/2022

Gostynin, 23.09.2022 r.

KOMUNIKAT Nr 3

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lubików-Osmolin, zaopatrującego w wodę ok. 2000 osób, mieszkańców miejscowości: Lubików, Staropol, Osmolin, Osmólsk, Krubin, Działy, Lwówek, Sielce, Lasek, Brzezia, Brzeziny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie na podstawie przedstawionych przez Miasto i Gminę Sanniki w dniu 23.09.2022 r. sprawozdań z badań prób wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej Miasta i Gminy Sanniki w dniu 19.09.2022 r. z wodociągu publicznego Lubików gm. Sanniki awaryjnie zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Sannikach informuje, że badane próbki **nie wykazały obecności bakterii chorobotwórczych** natomiast wykazały ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów. Bakterie te nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi jednak mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców gm. Sanniki do czasu przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) zaleca się do celów konsumpcyjnych, a także do kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością używać wody po wcześniejszym przegotowaniu.

Powyższy Komunikat obowiązuje do czasu odwołania. Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gostyninie

mgr inż. Małgorzata Eichel