

## KOMUNIKAT


**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Tomaszowie Mazowieckim  
z dnia 25.01.2023 r.**

**skierowany dla Zakładu Produkcyjnego Roldrob S.A.  
ul. Warszawska 168/172, 97-200 Tomaszów Mazowiecki**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim na podstawie badań próbki wody pobranej w dniu 23.01.2023 r. w ramach kontroli urzędowej z w/w wodociągu lokalnego stwierdził, że jakość wody nie spełnia obowiązujących wymagań mikrobiologicznych ze względu na obecność bakterii enterokoków.

**Sieć wodociągowa w Zakładzie produkcyjnym Roldrob S.A. odłączona od SUW,  
obecnie woda podawana jest z wodociągu sieciowego Tomaszów Mazowiecki**

**Woda przydatna do spożycia**



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**  
w Tomaszowie Mazowieckim  
z up. *Jadwiga Kaczmarek*  
Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Tomaszowie Mazowieckim