



Wejherowo, dnia 03.03.2022r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W WEJHEROWIE**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA  
PRZEZ LUDZI Nr 54/22  
za okres VII-XII 2021r.**

**Dotyczy wodociągu publicznego Reda zaopatrującego miasto Rumia i Reda**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195) oraz §4, §21, §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

po rozpatrzeniu sprawozdań przekazanych przez administratora wodociągu realizowanych według ustalonego harmonogramu i po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby
2021-07-06	TL/W/0522/2021, 394685/21/GDY*	Reda, ul. Ogrodników 5A**
2021-07-14	TL/W/0545/2021, 411591/21/GDY*	Reda, ul. 12 Marca, stacja podnoszenia ciśnienia**
2021-07-20	TL/W/0563/2021, 423906/21/GDY*	Reda, SUW
2021-08-03	TL/W/0590/2021, 450525/21/GDY, 450522/21/GDY*	Reda, ul. Sobieskiego, stacja podnoszenia ciśnienia**
2021-08-11	TL/W/0616/2021, 467272/21/GDY/Z1*	Rumia, ul. Wrocławska, stacja podnoszenia ciśnienia**
2021-09-01	TL/W/0689/2021, 900012468/21/GDY*	Rumia, ul. Sienkiewicza 30**
2021-09-20	TL/W/0762/2021, 900019729/21/GDY*	Rumia, ul. Kilińskiego 44**
2021-09-27	TL/W/0783/2021, 900022689/21/GDY*	Reda, ul. Ceynowy 5**
2021-10-04	TL/W/0812/2021, 900027000/21/GDY*	Rumia, ul. Batorego 29**
2021-10-26	595171/21/GDY, 900042969/21/GDY*	Reda, ul. Rekowska 36**
2021-11-15	619321/21/GDY, 900060487/21/GDY*	Reda, SUW
2021-11-22	628456/21/GDY, 900067741/21/GDY*	Rumia, ul. Sienkiewicza 30**
2021-12-01	640233/21/GDY, 900079031/21/GDY*	Rumia, ul. Sienkiewicza 30**
2021-12-08	648286/21/GDY, 900086873/21/GDY*	Reda, ul. Ogrodników 5A**
2021-12-13	653427/21/GDY, 900091884/21/GDY*	Reda, ul. 12 Marca, stacja podnoszenia ciśnienia**

\*Kontrola wewnętrzna

\*\*Punkt zgodności zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

**stwierdza:**  
**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Reda**

## UZASADNIENIE

W okresie 06.07.2021r. – 13.12.2021r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu – PEWIK Gdynia Sp. z o. o., dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Reda.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h w 1 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 36°C po 48 h w 1 ml wody, liczbę, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonu, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, srebro, bor, chlorek winylu, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, indeks nadmanganianowy, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA, benzen, 1,2- dichloroetan, Σ THM, twardość, magnez, wapń, miedź, akryloamid, bromiany, epichlorohydryna, OWO.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Reda.

Woda z wodociągu publicznego Reda odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

### Otrzymują:

1. Urząd Miasta Reda
2. Urząd Miasta Rumia
3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  
ul. Witomińska 29 81-311 Gdynia
4. a/a