



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

Znak sprawy: NHS.9020.1.1.01.1.2022
L.dz 3650

Lipno, dnia 27.10.2022r.
Egz. Nr...A.....

DECYZJA NR 114/2022

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (*t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 195 ze zm.*); art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*t. j. Dz. U. z 2022r., poz.2000*) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (*t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 ze zm.*); §3 ust. 3 pkt 1; § 6 pkt 3, § 21 ust. 1 pkt 4 i ust. 7, ust. 8 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017, poz. 2294*) oraz część C, Tab. 1, lp. 2 załącznika Nr 1 do tego rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody pobranej w dniu 24.10.2022r.
z **Wodociągu lokalnego RSP „AGROPOL” Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń nad Wisłą**
oraz zebranych w sprawie materiałem dowodowym

- I. **stwierdza**, że woda z Wodociągu lokalnego RSP „AGROPOL” Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń nad Wisłą **nie nadaje się do spożycia przez ludzi**.
- II. **nakazuje Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „AGROPOL” z siedzibą Lenie Wielkie 32, gm. Dobrzyń nad Wisłą – zarządzającemu Wodociągiem lokalnym RSP „AGROPOL” Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń nad Wisłą:**
 1. Niezwłoczne unieruchomienie Wodociągu lokalnego RSP „AGROPOL” Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń nad Wisłą w zakresie nie wykluczającym jednak możliwości płukania sieci wodociągowej.
 2. Niezwłoczne podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody Wodociągu lokalnego RSP „AGROPOL” Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń nad Wisłą do jakości zgodnej z wymaganiami zawartymi w załączniku: nr 1 część C Tab. 1 lp. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017, poz. 2294*).
 3. Poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody o wprowadzonych ograniczeniach w korzystaniu z wody.
 4. Przedłożyć i uzgodnić z PPIS w Lipnie plan działań naprawczych wraz z terminem jego realizacji, zaakceptowany przez **Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą** w terminie ostatecznym 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
 5. Bieżące informowanie PPIS w Lipnie o realizacji działań naprawczych.

UZASADNIENIE

W oparciu o art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.): „przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków”.

Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) woda jest bezpieczna dla zdrowia jeżeli spełnia m.in. podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 lp. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z którymi najwyższa dopuszczalna liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody wynosi <10 jtk, natomiast ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 wynosi do 200 jtk - „bez nieprawidłowych zmian”.

Na podstawie przedłożonych w dniu 27.10.2022r. sprawozdań z badań wody pobranej w dniu 24.10.2022r. z Wodociągu lokalnego RSP „AGROPOL” Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń nad Wisłą wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej po awarii pompy stwierdzono przekroczenia mikrobiologiczne w punkcie poboru:

- Kran nad umywalką, SUW Lenie Wielkie 33, gm. Dobrzyń n. Wisłą Nr próbki 982 - *Escherichia coli* **nie badano** * - norma **0 jtk**; *Enterokoki* **nie badano** - norma **0 jtk**; bakterie grupy coli **nie badano** - norma **0 jtk**; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72h **283 jtk** * - - zalecana wartość do 100 jtk „bez nieprawidłowych zmian”;
- Kran w kuchni, mieszkanie prywatne, Lenie Wielkie 38 B/13 gm. Dobrzyń n. Wisłą Nr próbki 983 - *Escherichia coli* **nie badano** * - norma **0 jtk**; *Enterokoki* **nie badano** - norma **0 jtk**; bakterie grupy coli **nie badano** - norma **0 jtk**; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72h **>300 jtk** - - zalecana wartość do 200 jtk „bez nieprawidłowych zmian”;

*jtk – jednostki tworzące kolonie,

W związku z tym, jakość wody z Wodociągu lokalnego RSP „AGROPOL” Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń nad Wisłą **nie odpowiada** wymaganiom określonym w **załączniku: nr 1 część C Tab. 1 lp. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).**

Przeważającą część „ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h” stanowią właściwe bakterie wodne oraz Nieliczne glebowe, w zasadzie nieszkodliwe dla człowieka.

Stwierdzenie licznej obecności tych mikroorganizmów w wodzie sugeruje wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w wodzie oraz może świadczyć o istnieniu warunków do możliwości rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych w wodzie do spożycia.

Zgodnie § 21 ust. 4 „Warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej < 10 jtk (NPL)/100 ml dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i *Enterokoki* oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych”.

Brak badania wykluczającego obecność *Escherichia coli*, *Enterokoków* i bakterii grupy coli, uniemożliwia stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi.

W oparciu o § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294): „właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa

w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza: **brak przydatności wody do spożycia - w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów - z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi**".

Korzystanie z wody o niewłaściwej jakości mikrobiologicznej może stanowić zagrożenie dla zdrowia jej użytkowników wobec czego:

woda z Wodociągu lokalnego RSP „AGROPOL” Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń nad Wisłą
nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

W oparciu o art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.): „nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.

Zgodnie natomiast z treścią art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.): „jeżeli naruszenie wymagań [higienicznych lub zdrowotnych] spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), **zamknięcie obiektu użyteczności publicznej**, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, produktu kosmetycznego lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo **podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu**”.

Wodociąg lokalny wykorzystuje wodę dla potrzeb własnych oraz zaopatruje ok. 150 mieszkańców bloków zakładowych RSP „AGROPOL” w miejscowości Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń nad Wisłą. Wodociąg lokalny usytuowany jest na terenach rolniczych w pobliżu prowadzona jest zakładowa hodowla tuczników

PPIS w Lipnie załącza treść komunikatu Nr 1 z dnia 27 października 2022r., który należy niezwłocznie przekazać użytkownikom w/w wodociągu.

Ponadto zgodnie z § 21 ust. 9 w związku z § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) należy przedłożyć i uzgodnić z PPIS w Lipnie plan działań naprawczych (zawierający także informacje o sposobie ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności wraz z terminami ich realizacji, zaakceptowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w terminie ostatecznym 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszej decyzji).

W momencie potwierdzenia wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego zostanie przekazana stosowna informacja

Zgodnie z art. 10 § 2 Kpa odstąpiono od zasady umożliwienia stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań przed wydaniem decyzji w sprawie nieprawidłowej jakości mikrobiologicznej wody ponieważ załatwienie sprawy wymagało natychmiastowego ograniczenia w użytkowaniu wody ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 Kpa niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie /stronom/ odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a koniecznym do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Anna Zebrowska

Wykonano w 4 egz

Otrzymują:

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „AGROPOL”
Lenie Wielkie 32, gm. Dobrzyń nad Wisłą – egz. Nr 1
.....
Strona
2. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – elektronicznie
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipnie – elektronicznie
4. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4 - elektronicznie
5. A/a x 3 (N.HK, N.HŻ, NHD) – Egz. Nr 2,3,4