



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PUŁAWACH

24-100 Puławy, Al. Królewska 19
tel./fax. (0-81) 886-48-91
<https://www.gov.pl/web/psse-pulawy>
psse.pulawy@sanepid.gov.pl

ONS-HK.9020.2.67.2024

Puławy, dnia 23 maja 2024 r.

Komunikat nr 1
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu
zbiorowego zaopatrzenia Góra Puławska.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach informuje, że badania jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Góra Puławska, gm. Puławy z dnia 23.05.2024 r. zaopatrującego w wodę miejscowości na terenie gminy Puławy: Anielin, Bronowice, Dobrosławów, Góra Puławska, Góra Puławska-Kolonia, Janów, Jaroszyn, Kajetanów, Klikawa, Kochanów, Kowala, Leokadiów, Łęka, Opatkowice, Pachnowola, Piskorów, Polesie, Sadłowice, Samogorzów, Sosnów, Tomaszów, Zarzecz wykazały przekroczenie parametrów mikrobiologicznych.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Góra Puławska gm. Puławy jest warunkowo przydatna do spożycia i poddawana jest dezynfekcji.

Dla osób o obniżonej odporności (dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, matki karmiące) zaleca się przegotowywanie wody przed spożyciem.

Po zmianie sytuacji w zakresie jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach wyda stosowny komunikat.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Puławach
K I E R O W N I K
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. Jolanta Gill