

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka
e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSHUE-30

ul. Stanisława Staszica 16
62-500 Konin
NIP 6651743952
REGON 000778188-00024
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.1451.2024

Konin, dnia – data zgodnie z podpisem

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO MOSTKI ZA ROK 2024

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:**

- sprawozdania z badań próbek wody pobranych w 2024 r. z wodociągu publicznego Mostki w ramach kontroli urzędowej oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sompolnie przy ul. Piotrkowskiej 39;
- sprawozdania z badań próbek wody pobranych w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sompolnie przy ul. Piotrkowskiej 39;
- analizy podejmowanych działań naprawczych,
- prowadzonego nadzoru nad jakością wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w § 20 wyżej cytowanego rozporządzenia;

informuje, że
jakość wody z wodociągu publicznego Mostki
w okresie od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. w badanym zakresie
spełniała wymagania
określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg publiczny Mostki zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Belny, Drzewiec, Janowice, Kazubek, Kol. Lipiny, Marcinkowo, Marcjanki, Mąkolno, Mostki, Ośno Dolne, Ośno Górne, Ośno Podleśne, Paprocin, Piaski, Przystronie, Radowo, Romanowo, Ryn, Siedliska, Smolarnia, Smólniki Mostkowskie, Spólnik, Suszewy, Wierzbie, Wroczewo, Zdrojki.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzone były zgodnie z ustalonym na 2024 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i B w ramach:

- kontroli urzędowej, wg sprawozdań z badań Nr: W-591-594/2024 z dnia 06.06.2024 r., W-1350/2024 z dnia 02.12.2024 r. wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie;
- kontroli wewnętrznej, wg sprawozdań z badań Nr: W-56-S/2024 z dnia 01.02.2024 r., W-115-S/2024 z dnia 14.02.2024 r., W-157-S/2024 z dnia 08.03.2024 r., W-219-S/2024 z dnia 15.04.2024 r., W-362-S/2024 z dnia 22.05.2024 r., W-520-S/2024 z dnia 10.07.2024 r., W-650-S/2024 z dnia 22.08.2024 r., W-668-S/2024 z dnia 26.08.2024 r., W-711-S/2024 z dnia 17.09.2024 r., W-789-S/2024 z dnia 17.10.2024 r., W-804-S/2024 z dnia 18.10.2024 r., W-974-S/2024 z dnia 12.12.2024 r. wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie; D/1436/2024/LB-AS/PLC/ z dnia 17.04.2024 r. wykonane przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Sprawozdania z badań przekazywane były na bieżąco PPIS w Koninie.

Administrator wodociągu dysponował aktualnymi wynikami badań w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (sprawozdanie z badań Nr: SB/108426/11/2017 z dnia 07.11.2017 r., SB/161319/12/2022 z dnia 28.12.2022 r. oba wykonane przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie przy ul. Cieszyńskiej 52A).

W omawianym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie wydał 2 decyzje stwierdzające przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; nie zachodziła potrzeba prowadzenia działań naprawczych.

Mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę bezpieczną dla zdrowia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sompolnie
ePUAP: /puksomspzoo/Skrytka ESP
 2. Burmistrz Miasta Sompolno, ePUAP: /umsompolno/SkrytkaESP
 3. aa.
- DS

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	24fde3099d224ed2ace0f12f656d3b81	
Nazwa dokumentu	Ocena ROCZNA 2024 r. Mostki.pdf	
Tytuł dokumentu	Ocena ROCZNA 2024 r. Mostki	
Skrót dokumentu	3da8a4dc9eaf7a0923cb735d788953a1f17e3c38487ad2c6e862fe1f0f37f65d	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2024-12-31	
Podpis	Podpisany przez	Zastępca PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz
	Stanowisko podpisu	Roman Wojskunowicz (Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) ON w zastępstwie za Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2024-12-31
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 21.1.15
Data wydruku	2025-01-02	
Autor wydruku	Jankowska Magdalena	