



Wejherowo, dnia 20.03.2023r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

HK.9022.1.111.2023.AJ.13

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 73/23**

Dotyczy wodociągu publicznego Węgornia

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023r. poz. 338) oraz §4, §21, §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu sprawozdań z urzędowych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazanych przez administratora wodociągu realizowanych według ustalonego harmonogramu i po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby
14-03-2022	93A/521/22, 93N/521/22	Węgornia 1/2**
29-03-2022	Ł/0/03/2022/2250/F/1*	Węgornia 1/2**
29-03-2022	Ł/0/03/2022/2250/F/2*	Węgornia 4/1**
11-04-2022	Ł/0/04/2022/169/F/3*	Węgornia, SUW
11-04-2022	Ł/0/04/2022/169/F/2*	Węgornia 4/1**
11-04-2022	Ł/0/04/2022/169/F/1*	Węgornia 1/2**
06-05-2022	O/0/04/2022/261/F/2*	Węgornia 4/1**
06-05-2022	O/0/04/2022/261/F/1*	Węgornia 1/2**
06-05-2022	O/2/12/2021/12/FM//4*	Węgornia 4/2**
08-07-2022	Ł/0/06/2022/1699/FM/7*	Węgornia 1/2**
05-08-2022	Ł/0/07/2022/1922/M/4*	Węgornia 1/2**
02-09-2022	M/0/08/2022/343/M/6*	Węgornia 4/1**
02-09-2022	M/0/08/2022/343/M/5*	Węgornia 1/2**
15-11-2022	295.440.2022	Węgornia 4/2**
13-12-2022	Ł/0/08/2022/1451/FM/13*	Węgornia SUW

*Kontrola wewnętrzna

**Punkt zgodności zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Węgornia

UZASADNIENIE

W okresie 08.02.2022r. – 13.12.2022r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu – Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach, dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Węgornia.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w 1 ml wody, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, miedź, ołów, magnez, bromiany, chlorek winylu, akryloamid, epichlorohydryna, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA, Σ THM, 1,2-dichloroetan, twardość, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, Σ pestycydów, benzen.

W okresie od 14.03.2022r. do 11.04.2022r. w próbkach wody stwierdzono ponadnormatywną obecność związków manganu oraz w próbce wody pobranej w dniu 08.07.2022r. stwierdzono ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C. Kolejne badania wody nie potwierdziły przekroczeń ww. parametrów.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Węgornia.

Woda z wodociągu publicznego Węgornia odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łęczycy
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach
3. a/a