



KOMUNIKAT Nr 1/2024

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach z dnia 17.07.2024 r.

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu Ustowo, ul. Cedrowa 17, zaopatrującego 7211 mieszkańców miejscowości: Przecław, część Warzymic.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach, po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu **15.07.2024 r.**, informuje że w ww. próbkach stwierdzano obecność bakterii grupy coli (2-4 jtk w 100 ml wody). Natomiast, nie stwierdzono w nich obecności Escherichia coli i Enterokoków.

Uzdatniona woda dostarczana konsumentom nie powinna zawierać bakterii grupy coli.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach wydał decyzję dopuszczającą warunkowo wodę do spożycia z wodociągu Ustowo, ul. Cedrowa 17.

Woda z kranu może być spożywana i używana do mycia zębów, warzyw i owoców spożywanych na surowo, kąpeli po uprzednim przegotowaniu.

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Do innych celów woda może być wykorzystywana bez ograniczeń.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Jednocześnie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie SZB, Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo, zarządzający wodociągiem Ustowo, ul. Cedrowa 17, został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Policach
mgr inż. Anna Janczura