



Nowogród Bobrzański, 18.05.2022 r.

Zn. spr.: SA.20.12.2021

Zapytanie nr 1

Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie robót w zakresie remontu pomieszczeń biurowych – pokoje nr 12, 13, 14, 15, 108 zlokalizowanych w siedzibie Nadleśnictwa Krzystkowice w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Leśna 1 nr inw. 105/19

Zamawiający Nadleśnictwo Krzystkowice informuje, iż w dniu 17.05.2022 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie, które Nadleśnictwo skierowało do Firmy Usługowo-Budowlanej „LokRem” Karol Ewertowski wykonującej dokumentację projektową.

W dniu 18.05.2022 r. Nadleśnictwo otrzymało odpowiedzi do zapytania.

Treść zapytań i odpowiedzi poniżej.

Zapytanie

W związku z przygotowaniem oferty dotyczącej prac w pomieszczeniach biurowych na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice proszę o udzielenie szczegółowych wyjaśnień dotyczących następujących zagadnień:

1. Oprawy elektryczne wrysowane w projekcie nie są zbieżne z opravami przedstawionymi w opisie. Proszę o weryfikację i informacje zwrotną jakiego typu oświetlenie przewidziane jest w pomieszczeniach biurowych.
2. W projekcie założono jedynie wymianę opraw oświetleniowych na ścianach? Bez zmiany lokalizacji i konieczności napraw na ścianach?
3. Rolety materiałowe w oknach nie mają być wyposażone w sterowanie elektroniczne? Sterowane za pomocą pilota mają być wyłącznie żaluzje?
4. Czy w przypadku zmiany wysokości podłogi w wyniku wymiany posadzki przewidziana jest możliwość podcinania niezmiennych drzwi do gabinetów?

Odpowiedź

ad. 1. Przyjęto do realizacji na wzór oprawy firmy LINDBY tj. oprawa liniowa do pomieszczenia sekretariatu, oprawy sufitowe oraz kinkiety do pomieszczenia nadleśniczego i zastępcy. Podstawowe parametry podano w opisie tj. długość, szerokość wysokość i pozostałe parametry jak materiał, barwa świecenia itd. wykonawca może zaproponować oprawy inne, ale aby spełniały podane parametry. Materiały i tak są akceptowane przez inwestora.



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej



- ad. 2. Na ścianach wymieniane mają być kinkiety - miejsce lokalizacji pozostaje bez zmian.
- ad. 3. Rolety bez zasilania elektrycznego - żaluzje zasilanie elektryczne i uruchamiane pilotem
- ad. 4. Istniejąca posadzka - parkiet (2,5 - 2,8 cm) - nowa płytki ceramiczne (1,5 cm) - czyli raczej nie docinanie, a sztukowanie od dołu. Przewidziano dodatek do pogrubienia warstwy podkładu aby nowa posadzka poziomem odpowiadała istniejącej.

Z poważaniem,
Andrzej Staniszewski
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/