



HK.903.48.2024

Przysucha 09.04.2024r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023. poz. 537),
po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbki wody HK.903.2.38.2024 z dnia 26.02.2024r. oraz pozyskanych sprawozdań z badań próbki wody do spożycia: Nr 348/S z dnia 13.03.2024 r., Nr HKL 01334/2024 z dnia 05.03.2024 r., Nr BP/SP867/P/2024 z dnia 06.03.2024 r. i Nr OL-LBW.9051.2.164/z-165/z.2024 z dnia 20.03.2024 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

**z wodociągu publicznego Przysucha o produkcji wody powyżej 1000 m³/dobę
zarządzanego przez PGKiM Sp. z o.o., ul. Targowa 52; 26-400 Przysucha.**

Uzasadnienie

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano w dniu 26.02.2024r. próbkę wody w następującym punkcie monitoringowym:

1. Spółdzielnia Mieszaniowa, ul. Skowry 36; 26-400 Przysucha.

Na podstawie sprawozdań z badań próbki wody do spożycia stwierdzono, że parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wykonane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6, spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Jednocześnie informuje, że na podstawie sprawozdania z badań próbki wody do spożycia Nr 348/S z dnia 13.03.2024r. stwierdzono zaniżoną wartość parametrów: magnezu – 3,0 mg/l (norma 7 - 125 mg/l) oraz twardości – 28,9 mg/l (norma 60 - 500 mg/l). Zgodnie z załącznikiem Nr 1, pkt D, odnośnik 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294) „(...)wartość zalecana ze względów zdrowotnych - oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne”.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocena jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Przysusze wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.



p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PRZYSUSZE

mgr inż. Jolanta Wilk

Otrzymuje:

1. PGKiM Sp. z o.o., ul. Targowa 52; 26-400 Przysucha /e-mail: sekretariat@epgkim.pl/
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Pl. Kolberga 11 ;26-400 Przysucha /e-mail: sekretariat@gminaprzysucha.pl/
2. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha