

BF-II.3710.52.2020

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonywanie usługi tankowania paliwa do 2 sztuk agregatów prądotwórczych zlokalizowanych na dachu budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie oraz do mobilnego generatora prądotwórczego zlokalizowanego w budynku przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie”

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy, przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1

Pytanie nr 1

Czy dojazd do zbiorników jest utrudniony?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) zbiorniki agregatów i generatora są zainstalowane w zestawie z agregatami i generatorem.

Agregaty prądotwórcze w liczbie szt. 2 zlokalizowane są na dachu budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie. Sposób tankowania tych agregatów odbywa się bezpośrednio z autocysterny i został opisany w pkt I.11 i w pkt II OPZ. Dojazd do budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 nie będzie utrudniony i tankowanie dobrać będzie się przez skrzynkę.

Mobilny generator przy ul. Zwycięzców 34 znajduje się w boksie w części garażowej i nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do budynku. Sposób tankowania tego generatora został opisany w pkt I.12 OPZ.

Pytanie nr 2

Czy można dojechać do Państwa autocysterną?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź na powyższe pytanie jest zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 1 .

Pytanie nr 3

Jak często odbywają się dostawy oleju do zbiornika mobilnego o pojemności 170 litrów?

Odpowiedź nr 3

Dotychczas do zbiornika mobilnego generatora dokonano tylko 1 dostawę paliwa poza dostawą po zainstalowaniu generatora tj. tylko w roku 2020.

Pytanie nr 4

Czy jest bezpośrednie połączenie z miejsca postoju autocysterny do garażu tak aby rozciągnąć wąż spustowy zainstalowany na autocysternie?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający wyjaśnia, że sposób tankowania paliwa do mobilnego generatora opisano w pkt I.12 OPZ.

Z miejsca postojowego autocysterny nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia węża spustowego zainstalowanego na pojeździe do garażu w budynku Zwycięzców 34.

Pytanie nr 5

Gdzie zainstalowane są zbiorniki do których będzie dostarczane paliwo?

Odpowiedź nr 5

Zbiorniki agregatów prądotwórczych są zainstalowane przy agregatach na dachu budynku przy ul. Czerniakowskiej 100, natomiast w zakresie mobilnego generatora znajdującego się w garażu budynku przy ul. Zwycięzców 34 przy generatorze.

Wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Jarosław Wyżgowski

Jarosław Wyżgowski

/-/

Dyrektor Biura Finansów

/podpisano elektronicznie/