



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W RYPINIE**

Znak sprawy: NHŚ.9020.1.28.2024

Rypin, dnia 25.10.2024r.  
Egz. nr 1

**Wójt Gminy Rypin  
87-500 Rypin  
ul. Lipnowska 4**

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie o przydatności  
do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w **Starorypinie**

Data próbki pobrania wody	Nr próbki	Miejsce pobrania próbki wody	Zakres badań	Uwagi
	Numer sprawozdania z badań			
08.10.2024	R/44/24 LM/W-632-R/44/24 LF-632-R/44/24	Punkt Monitoringowy – świetlica wiejska w Mariankach kran w WC	Kontrola urzędowa jakości wody – parametry grupy A dodatkowo żelazo, mangan i enterokoki	
08.10.2024	R/45/24 LM/W-632-R/45/24 LF-632-R/45/24	Punkt Monitoringowy – Świetlica wiejska w Rypałkach kran w kuchni	Kontrola urzędowa jakości wody – parametry grupy A dodatkowo żelazo, mangan i enterokoki	
23.10.2024	7359/24 4636/24	Punkt Monitoringowy – świetlica wiejska w Mariankach kran w WC	Kontrola wewnętrzna jakości wody – parametr mangan	

Badania wody zostały wykonane w ramach kontroli urzędowej jakości wody wykonane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. W dniu 08.10.2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie w ramach kontroli urzędowej jakości wody pobrał w punkcie monitoringowym próbkę wody tj; w świetlicy wiejskiej w Mariankach – kran w WC i stwierdził przekroczenie dopuszczalnego parametru fizykochemicznego tj. przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu  $152 \pm 11 \mu\text{g/l}$ . Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie pismem z dnia 18.10.2024r. Znak sprawy: NHŚ.9020.1.28.2024 zobowiązał administratora wodociągu do podjęcia działań naprawczych w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badań jakości wody tj. od 11.10.2024r i przedłożenia wyników w zakresie manganu oraz wskazania przyczyny pogorszenia się jakości wody w zakresie ww. parametru. Właściciel wodociągu podjął działania naprawcze w celu usunięcia przekroczenia fizykochemicznego wody i w dniu 23.10.2024r. dostarczył wyniki badania wody nr 4636/24 wykonane przez MS LAB Sp. z o.o. pobranej w świetlicy wiejskiej w Mariankach – kran w WC. Uzyskany wynik  $33 \mu\text{g/l}$  przy wartości parametrycznej  $50 \mu\text{g/l}$  wskazuje na usunięcie przekroczenia parametru fizykochemicznego i świadczy o wykonaniu skutecznych działaniach naprawczych.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie informuje** zatem, że w zakresie badanych parametrów i wskaźników fizykochemicznych **woda z wodociągu publicznego w Starorypinie** spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) i w związku z powyższym woda z ww. urządzenia wodociągowego **nadaje się do spożycia przez ludzi.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Rypinie  
Beata Grabowska

---

*Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

Otrzymują:

1. Adresat – elektronicznie
2. NHŻ
3. NHD
- 4 .a/a