



Lubartów, dnia 06.09.2022 r.

Zn. spr.: SA.270.21.2022

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

*Dotyczy: zamówienia „Modernizacja budynku biura Nadleśnictwa Lubartów”*

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przesyła treść zapytań dotyczących wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o następujące wyjaśnienia:

1. Proszę o wysłanie szkicu świetlika wraz z wymiarami.
2. Proszę o określenie czy pionowa witryna pod przewidywanym do wymiany świetlikiem też jest uwzględniona do wymiany.
3. Proszę o podanie parametrów jakie ma spełniać świetlik.

Ad 1 W celu szczegółowego zapoznania się ze specyfiką przedmiotu zamówienia, zamawiający zaprasza na wizję lokalną w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Ad 2 Witryna pod świetlikiem jest przewidziana do wymiany.

Ad 3 Stolarka aluminiowa powinna być wykonana na profilach ciepłych, współczynnik przenikalności cieplnej nie większy niż 1,1 W/(m<sup>2</sup>\*K)

Piotr Kiszczak  
Nadleśniczy

*(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

