

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim

z dnia 28.07.2021r. dot. wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę z ujęciem w m. Krzywe Koło, gm. Suchy Dąb

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim informuje, iż została wydana ocena jakości wody znak HK.9022.5.121.2021.DŁ.2 z dnia 28.07.2021r. stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Krzywe Koło, gm. Suchy Dąb, zaopatrującego miejscowości: Krzywe Koło i Koźliny, z powodu stwierdzonej ponadnormatywnej zawartości fluorków w wodzie (wartość dopuszczalna 1,5 mg/l).

Informuje się mieszkańców

- w próbkach wody pobranych w punkcie zgodności fluorki występowały w ilościach ponadnormatywnych **od min. 1,7 mg/l do maks. 2,8 mg/l**, natomiast w próbce wody pobranej ze stacji uzdatniania wody zawartość fluorków wynosiła: **2,9 mg/l**;
- stężenia zawartości fluorków w wodzie przewyższające stężenie 1,5 mg/l niosą za sobą ryzyko fluorozy zębów natomiast znacznie wyższe stężenia (od 3 - 6 mg/l) - fluorozy kości, szczególnie, jeżeli woda jest spożywana w dużych ilościach - wg wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia;
- nie należy stosować fluoryzacji zębów u dzieci w ramach profilaktyki przeciwpróchnicznej;
- do mycia zębów należy stosować tylko pasty nie zawierające fluoru;
- nie ma możliwości poprawy jakości wody wodociągowej przy użyciu środków dostępnych dla konsumentów, usuwanie z wody nadmiaru fluorków jest procesem bardzo trudnym;
- zgodnie z pisemną informacją eksploatatora przedmiotowego wodociągu, w celu poprawy jakości wody planowane jest ograniczenie możliwości dystrybucji wody na cele rolnicze poprzez zaprzestanie możliwości poborów wody z hydrantów oraz dokonanie płukania sieci wodociągowej na całej długości wodociągu. Ponadto Gmina Suchy Dąb przewiduje przebudowę ujęcia w m. Krzywe Koło, w celu poprawy jakości wody pod względem zawartości fluorków.

W PRZYPADKU POPRAWY JAKOŚCI WODY Z W/W WODOCIĄGU ZOSTANIE WYDANY NOWY KOMUNIKAT

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
dr inż. Dominika Mucha