



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W LUBLINIE**

Lublin, dnia 3 sierpnia 2022r.

WOOŚ.420.28.2021.MG.14

**OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE**

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamia strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „**Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kV Zamość**”, że wydane zostało postanowienie znak: WOOŚ.420.28.2021.MG.13 z dnia 29 lipca 2022r. prostujące oczywiste omyłki pisarskie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26 maja 2022 r. znak: WOOŚ.420.28.2021.MG.10 dla przedmiotowego przedsięwzięcia.


Na postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54) za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w terminie 7dni od dnia jego doręczenia.

Treść postanowienia zostaje udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.

Dzień udostępnienia treści postanowienia: 4 sierpnia 2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej /liczonych od dnia następnego po publicznym ogłoszeniu/

Załącz. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 29.07.2022 r., znak: WOOŚ.420.28.2021.MG.13


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Lublinie
dr inż. Arkadiusz Iwanuk

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: oddo.....

Otrzymują :

1. Urząd Miasta Zamość– doręczenie elektroniczne e-puap
2. Urząd Gminy Zamość– doręczenie elektroniczne e-puap
3. Aa. – tablica, BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.

Do wiadomości:

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna reprezentowane przez pełnomocnika
20-144 Lublin, ul. Bazylianówka 46, tel. +48 (081) 71 06 500, fax +48 (081) 71 06 501
e-mail: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl; www.lublin.rdos.gov.pl



REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W LUBLINIE

Lublin, 29 lipca 2022 r.

WOOŚ.420.28.2021.MG.13

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 113 §1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 czerwca 2022r. znak: CJ-PP-WS.7113.6.2021.8 Pani Marty Jachacy pełnomocnika Inwestora Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna

postanawiam:

I. Sprostować na żądanie strony oczywiste omyłki pisarskie w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 26 maja 2022 r. znak: WOOŚ.420.28.2021.MG.10 dla przedsięwzięcia pn. „**Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kV Zamość**”

w sposób następujący:

1. Obecny zapis – uzasadnienie str. 4, akapit 4 (nazwa firmy)

„Polskie Sieci Energetyczne S.A.”

otrzymuje brzmienie:

„Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA”.

2. Obecny zapis – uzasadnienie str. 12, akapit 2

„Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę określono na 150 m³/dobę w czasie przebywania na stacji pracowników”

otrzymuje brzmienie:

„Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę określono na 150 dm³/dobę w czasie przebywania na stacji pracowników.”

3. Obecny zapis – uzasadnienie str. 16, akapit 3

„Analizowane przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na przestrzeni 29 miesięcy.”

otrzymuje brzmienie:

„Analizowane przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na przestrzeni około 29 miesięcy.”

4. Obecny zapis – uzasadnienie str. 18, akapit 4

„W ramach inwestycji planuje się wycinkę 5 drzew owocowych.”,

otrzymuje brzmienie:

„W ramach inwestycji planuje się wycinkę 5 drzew owocowych oraz jednego krzewu”.

5. Obecny zapis - uzasadnienie str. 9 akapit 7

„W ramach przedsięwzięcia zostanie zamontowany nowy autotransformator 220/110 kV o mocy 160 MVA z jednoczesnym odłączeniem istniejącego urządzenia, które będzie przeznaczone do funkcjonowania w trybie rezerwowym.”

otrzymuje brzmienie:

„W ramach przedsięwzięcia zostanie zamontowany nowy autotransformator AT2 220/110 kV o mocy 160 MVA z jednoczesnym odłączeniem istniejącego urządzenia, które będzie przeznaczone do demontażu, z kolei istniejące stanowisko autotransformatora AT1

przeznaczone i przystosowane będzie do rezerwowego ustawienia autotransformatora o mocy co najmniej 160 MVA.”

6. Obecny zapis - uzasadnienie str. 8 ostatni akapit

„Analizę wykonano w ujęciu skumulowanym z uwzględnieniem wszystkich źródeł hałasu znajdujących się na terenie stacji elektroenergetycznej.”

otrzymuje brzmienie:

„Analizę wykonano w ujęciu skumulowanym z uwzględnieniem wszystkich istotnych źródeł hałasu znajdujących się na terenie stacji elektroenergetycznej”.

II. Odmówić korekty – zapisu w uzasadnieniu decyzji na stronie 9 oraz 10, odpowiednio ostatnim i pierwszym akapicie o następującym brzmieniu:

„Planowane prace w obrębie stacji elektroenergetycznej obejmują budowę m. in.:

- płyty posadowczej dla ustawienia nowego agregatu prądotwórczego wraz z fabrycznym kontenerem wyposażonym w wymagane instalacje,
- zewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z hydrantem ppoż., zasilającej projektowany budynek technologiczny,
- zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie stacji, odprowadzającej ścieki z projektowanego budynku do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej na terenie stacji, odprowadzającej wodę z projektowanych obiektów budowlanych,
- drenaży opaskowych projektowanych budynków oraz drenaży kanałów kablowych,
- budowę i przebudowę dróg wewnętrznych oraz drogi dojazdowej związanych z przebudową układu komunikacyjnego rozd. 220 kV.”

na następujące brzmienie:

„Planowane prace w obrębie stacji elektroenergetycznej obejmują przebudowę lub budowę m. in.:

- demontaż istniejącej rozdzielni 220 kV i pola AT1 rozdzielni 110 kV,
- budowę fundamentów i konstrukcji wsporczych pod przewody i aparaturę 220 i 110 kV,
- montaż przewodów i aparatury 220 i 110 kV,
- budowę nowego stanowiska dla autotransformatora AT2 wraz z fundamentami i konstrukcjami wsporczymi,
- budowę budynku technologicznego,
- budowę dwóch ekranów akustycznych,
- budowę budynku potrzeb własnych SN/0,4 kV,
- budowę płyty posadowczej dla ustawienia nowego agregatu prądotwórczego wraz z fabrycznym kontenerem wyposażonym w wymagane instalacje,
- budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z hydrantem ppoż., zasilającej projektowany budynek technologiczny,
- budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie stacji, odprowadzającej ścieki z projektowanego budynku do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
- budowę kanalizacji deszczowej na terenie stacji, odprowadzającej wodę z projektowanych obiektów budowlanych,
- budowę drenaży opaskowych projektowanych budynków oraz drenaży kanałów kablowych,
- budowę i przebudowę dróg wewnętrznych oraz drogi dojazdowej związanych z przebudową układu komunikacyjnego rozd. 220 kV.”

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2022r. poprzez ePUAP (w wersji papierowej w dniu 21 czerwca 2022r.), do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, wpłynął wniosek Pani Marty Jachacy- pełnomocnika Inwestora Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna o sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w wydanej decyzji z dnia 26 maja 2022r., znak: WOOŚ.420.28.2021.MG.10

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, w oparciu o przedłożoną dokumentację oraz po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów w dniu 26 maja 2022r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kV Zamość”**.

W uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 26 maja 2022 r. znak: WOOŚ.420.28.2021.MG.10 dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kV Zamość”:

- na str. 4, akapit 4, str. 12, akapit 2

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, stwierdził oczywiste błędy i omyłki pisarskie polegające na błędnie wpisanej nazwie firmy, zamiast „Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA” błędnie wpisano „Polskie Sieci Energetyczne S.A.” oraz niewłaściwym określeniu średniego dobowego zapotrzebowania na wodę – która wynosi 150 dm³/dobę a nie 150 m³/dobę.

Stąd tu. Organ w niniejszym postanowieniu w pkt 1 i 2 przychylił się do wnioskowanej korekty o sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w decyzji.

- na str. str. 16, akapit 3

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, uwzględnił zaproponowaną zmianę poprzez doprecyzowanie zapisu dot. okresu realizacji przedsięwzięcia – zamiast konkretnego zapisu 29 miesięcy – zapis około 29 miesięcy.

- na str. 18 , akapit 4

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, uwzględnił zaproponowaną zmianę dot. dodania do zapisu o wycince drzew, informacji o wycince krzewu, celem podania kompletnej informacji dot. planowanych wycinek.

W pkt 3 i 4 niniejszego postanowienia zawarto zmienione zapisy dot. okresu realizacji przedsięwzięcia oraz wycinki, które to zapisy dotyczą treści uzasadnienia przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i nie zmieniają uwarunkowań ujętych w przedmiotowej decyzji.

- na str. 9 akapit 7 , na str. 8 ostatni akapit

Po przeanalizowaniu dokumentacji dołączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tutejszy organ uwzględnił zaproponowaną zmianę w treści uzasadnienia decyzji na str. 9 akapit 7 (pkt 5 niniejszego postanowienia) uznając, że nowe brzmienie będzie w bardziej precyzyjny sposób określać przeznaczenie obu urządzeń autotransformatorów po zakończeniu przebudowy i rozbudowy stacji elektroenergetycznej.

Powyższa zmiana nie wpływa na ustalone w ww. decyzji środowiskowej warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Zawnioskowano o zmianę zapisu w uzasadnieniu ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na stronie 8 cyt.:

„Analizę wykonano w ujęciu skumulowanym z uwzględnieniem wszystkich źródeł hałasu znajdujących się na terenie stacji elektroenergetycznej.”

na następujący zapis:

„Analizę wykonano w ujęciu skumulowanym z uwzględnieniem informacji, że przy obliczeniach uwzględniono wszystkie istotne i w praktyce uwzględniane źródła hałasu znajdujące się na terenie stacji elektroenergetycznej”

Po przeanalizowaniu dokumentacji dołączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tutejszy organ przychylił się do wniosku o doprecyzowanie kwestii podkreślenia faktu uwzględnienia w analizie akustycznej planowanej do przebudowy i rozbudowy stacji istotnych źródeł hałasu zawartych w ostatnim akapicie na str. 8 przedmiotowej decyzji. Jednocześnie organ nie uwzględnił zaproponowanej zmiany w treści uzasadnienia decyzji uznając, że formą odpowiednią będzie wprowadzenie następującej formy zapisu:

„Analizę wykonano w ujęciu skumulowanym z uwzględnieniem wszystkich istotnych źródeł hałasu znajdujących się na terenie stacji elektroenergetycznej”

Powyższa zmiana nie wpływa na ustalone w ww. decyzji środowiskowej warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Stąd tut. Organ w niniejszym postanowieniu w pkt 6 zawarł zmieniony zapis w uzasadnieniu decyzji.

W pkt. II niniejszego postanowienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie odmówił korekty zapisów dot. niepełnego zapisu dot. zakresu przedsięwzięcia zawartego w uzasadnieniu decyzji na stronie 9 oraz 10, odpowiednio w ostatnim i pierwszym akapicie. Zaproponowana zmiana zapisów decyzji oś, aby w miejscu tym wpisać pełny główny zakres przedsięwzięcia, który wymieniony został w Charakterystyce do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 26 maja 2022 r. znak: WOOŚ.420.28.2021.MG.10 dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kV Zamość”, stanowiącej integralny załącznik do decyzji zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), wg tut. organu w oparciu o wskazany we wniosku art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego nie jest możliwa ponieważ wykracza poza zakres określony w art. 113 §1 Kpa. Nie stanowi bowiem ani błędów pisarskich i rachunkowych ani innych oczywistych omyłek.

Artykuł 113 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.



Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Lublinie
dr inż. Arkadiusz Wrasiduk

Otrzymują:

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. reprezentowane przez pełnomocnika P. Martę Jachacy
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie
3. aa

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie;
2. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie;
3. Minister Infrastruktury.