



★ - połączenie wg DTR urządzenia

WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARTCIOWA APARATURY MODUŁOWEJ 10 kA.

WSZYSTKIE WYPROWADZENIA KABLI Z ROZDZIELNICY WYKONAĆ PRZEZ LISTWY ZACISKOWE POŚREDNICZĄCE DOSTOSOWANE DO PRZEKROJÓW KABLI.

WSZYSTKIE POLA ODPLYWOWE ORAZ APARATY WYPOSAŻYĆ W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM I ZASILANIMI POMIESZCZENIAMI (URZĄDZENIAMI).

ROZDZIELNIĘ WYPOSAŻYĆ W AKTUALNY SCHEMAT ZASILANIA

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE
TN-S
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYRÓWNAWICZA

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE
TN-S
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYRÓWNAWICZA

GLOBAL Albert Dragan

ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516-126-333

✉ instalatorzy@ten.pl, www.globalprojekty.pl

PRZEBUDOWA NADBUDOWA
I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY
PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE

INWESTOR: PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE
UL. OKOPOWA 2A
20-950 LUBLIN

RYSUNEK

SCHEMAT ROZDZIELNICY RGN

SKALA

NR RYS.

FUNKCJA

SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

DATA

PODPIS

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Tomasz Kupek

LUB/0132/PW/010

07 2024

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DZIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI