


>magistrala EIB-BUS-Y(ST)Y, 2x2x0,8
 N2XH-J ... x 1,5 mm2 - "... " liczba żył zgodnie ze schematem
 S/FTP kat. 6A 4x2x0,5
 Należy zamontować na magistrali KNX ochronniki przeciwprzepięciowe
 dedykowane dedykowane dla tej magistrali

POŁĄCZENIA MAGISTRALI KNX WYKONYWAĆ JEDYNIEM NA
 KOSTKACH PRZYŁĄCZENIOWYCH URZĄDZENIA. URZĄDZENIA
 MONTOWAĆ W PRZYPORZĄDKOWANYCH ROZDZIELNIACH
 ELEKTRYCZNYCH STEROWANIA OŚWIEIENIEM.
 PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA MOŻE WYKONAĆ JEDYNIEM
 PODMIOT POSIADAJĄCY CERTYFIKAT KNX Advanced Course
 POTWIERDZONY PRZEZ ORGANIZACJĘ KNX. SPOSÓB
 STEROWANIA ORAZ WYGLĄD WIZUALIZACJI NA TABLICIE
 DOTYKOWYM UŻYĆ NA ROBOCZO Z PRZYSZŁYM
 UŻYTKOWNIKIEM SYSTEMU.


GLOBAL Albert Dragan
 PRZEBUDOWA NADBUDOWA
 I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURA
 DREZNO
 ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516-126-333
 info@albertdrag.pl www.albertdrag.pl