



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia 21.09.2023r.

HK.9022.1.390.2023.AJ.7

Wójt Gminy Wejherowo
ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo

DECYZJA 24/23/HK

Na podstawie art. 27 ust. 1 oraz art. 37 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023r., poz. 338), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023r., poz. 573), § 21 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r., poz. 775 ze zm.), dalej zwany k.p.a. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po rozpatrzeniu sprawozdań z badań laboratoryjnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej w dniu 19.09.2023r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Urząd Gminy Wejherowo

nakazuje :

1. skutecznie poinformować odbiorców miejscowości: Reszki, Nowy Dwór Wejherowski, Zbychowo, Gniewowo i Bieszkowice zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Reszki o niewłaściwej jakości wody do spożycia oraz o zakazie jej spożywania,
2. do czasu uzyskania właściwej jakości wody, potwierdzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie, zapewnić wszystkim odbiorcom miejscowości: Reszki, Nowy Dwór Wejherowski, Zbychowo, Gniewowo i Bieszkowice wodę zdatną do spożycia tj. uruchomić awaryjne zaopatrzenie w wodę,
3. doprowadzić do właściwej jakości wody w zakresie parametrów bakteriologicznych w sieci wodociągowej w miejscowościach: Reszki, Nowy Dwór Wejherowski, Zbychowo, Gniewowo i Bieszkowice tj.: zapewnić by liczba bakterii enterokoków była zgodna z wartością określoną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) poprzez przeprowadzenie działań naprawczych **w terminie do dnia 04.10.2023r.**
4. przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wejherowie wyniki badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w kierunku obecności bakterii enterokoków pobranych po przeprowadzeniu działań naprawczych **w terminie do dnia 04.10.2023r.**

Niniejszej Decyzji w pkt. 1 i 2 nadaje rygor wykonalności zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi.

Uzasadnienie

W dniu 21.09.2023r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie wpłynęły sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 19.09.2023r. w ramach kontroli wewnętrznej.

W wynikach badań laboratoryjnych stwierdzono, że jakość wody analizowanych próbek tj. z SUW Reszki i Gniewowo ul. Wejhera 49 nie odpowiada wymogom sanitarnym określonym w zał. Nr 1 Rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na:

- sprawozdanie nr 412/51/W/23 z dnia 21.09.2023r. Gniewowo, ul. Wejhera 49
 - obecność bakterii enterokoków - 2 jtk 100 ml wody
- sprawozdanie nr 411/51/W/23 z dnia 21.09.2023r.
 - obecność bakterii enterokoków - 1 jtk 100 ml wody

Wartość dopuszczalna ww. bakterii określona w ww. rozporządzeniu wynosi 0 jtk/100ml.

Spożywanie wody zanieczyszczonej bakteriologicznie może być przyczyną wystąpienia zatruc pokarmowych lub innych zachorowań objawiających się zaburzeniami żołądkowo – jelitowymi.

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Na podstawie sprawozdań nr 411/51/W/23 i 412/51/W/23 z badania wody pobranej w dniu 19.09.2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdził brak przydatności wody do spożycia dostarczanej do miejscowości: Reszki, Nowy Dwór Wejherowski, Zbychowo, Gniewowo oraz Bieszkowice z wodociągu publicznego Reszki.

Ponadto zgodnie z § 26 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał komunikat nr 21/2023. W komunikacie poinformowano konsumentów o zakazie spożywania wody i zakazie jej używania do celów gospodarczych; woda nadaje się tylko i wyłącznie do splukiwania sanitariatów - dla mieszkańców miejscowości: Reszki, Nowy Dwór Wejherowski, Zbychowo, Gniewowo oraz Bieszkowice.

Przedmiotowy wodociąg zaopatruje w wodę miejscowości: Reszki, Nowy Dwór Wejherowski, Gniewowo, Zbychowo i Bieszkowice, ogółem 2543 osób.

Z uwagi na fakt, że spożywanie wody z przedmiotowego wodociągu może negatywnie wpływać na zdrowie i życie konsumentów, tutejszy Organ nadał w pkt. 1 i 3 decyzji rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie, ul. Obrońców Helu 3 w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonanie decyzji zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o Inspekcji Sanitarnej w związku z art. 130 § 3 pkt. 2 kpa.

W przypadku nie wykonania decyzji w wyznaczonym terminie będą stosowane grzywny w celu przymuszenia do wysokości 50.000 zł przy każdorazowym wymiarze zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz. U. z 2022r. poz. 479 ze zm.).

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wejherowo
84-200 Wejherowo, ul. Transportowa 1
2. aa.