ROZDZIELNI TE-K

Układ sieci	Sieć TN-S
Napięcie znamionowe	400V



Oznaczenie urządzenia	Q1	F1	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oznaczenie zacisku														
Opis	Wyłącznik główny obiektu	Ochronnik przepieć kombinowany Kl. 1+2	Kontrola obecności faz	Oświetlenie rekuperator	Zasilanie domofonu i dzwonka dzwonka	Zasilanie centrali alarmowej	Gniazdo ogólne kancelaria	Gniazdo ogólne kancelaria	Gniazda grzejnik kancelria	Podgrzewacz wody kancelria	Gniazda aneks kuchenny kancelria	Gniazda pom. gospodarcze komunikacja	Gniazdo grzejnik komunikacja	Gniazdo grzejnik istniejąca kancelaria
Przekrój przewodu	4x16mm2			3/4x1,5mm2	3x2,5mm2	3x1,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2
Typ kabla	YKY			YDY	YKY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY

Zasilanie ze złacza ZK



12	13	14	15	16		
Gniazdo ogólne łazienka	Gniazdo grzejnik łazienka	Podgrzewacz wody łazienka	Kurtyna elektryczna	Zasilanie bramy głównej	Zasilanie rozdzielni TE-M	Rezerwa 30%
3x2,5mm2	3x2,5mm2	5x4mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	5x6mm2	
YDY	YDY	YDY	YDY	YKY	YDY	

TABLICA ELEKTRYCZNA XL125 IP40
750X450X150



ROZBUDOWA ROZDZIELNI TE-M



19	20	21	22	23
Zasilanie bramy bocznej	Zasilanie bramy bocznej	Gniazdo siłowe wiata	Zasilanie domofonu	Zasilanie bramy głównej
3x2,5mm2	3x2,5mm2	5x4mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2
YKY	YKY	YKY	YKY	YKY

ZESPÓŁ KANCELARII - SCHEMAT ELEKTRYCZNY IE

"ARCHIT" PRACOWNIA PROJEKTOWA
Arch. WIESŁAWA KLIM
UL. BRACI GIERYMSKICH 1A
65-140 ZIELONA GÓRA
tel / fax: 68 451 13 41; tel: 660 668 753

TEMAT

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z kancelarią Leśniczego, ze zmianą sposobu użytkowania na **ZESPÓŁ KANCELARII DWÓCH LEŚNICTW**
Budowa wiaty garażowej; Budowa wiaty magazynowej;
Przebudowa / remont ogrodzenia osady Sucha Dolna 44;
Budowa utwardzenia terenu osady Sucha Dolna 44;
LOKALIZACJA: Sucha Dolna 44, Obręb 0010 Sucha Dolna Działka nr ew. 321; Gmina Niegosławice, Powiat żagańsk

BRANŻA:	ELEKTRYCZNA / KOORDYNACJA			
DATA:	KWIECIEŃ 2023 r.			
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	NR RYSUNKU
PROJEKTANT:	mgr inż. MATEUSZ PRACZYK	LBS/0084/POOE/11 Sp. inst. elektr.		**E-2**
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. WIESŁAWA KLIM	1/96/ZG Sp. architektoniczna		
				PT ELEKTRYCZNY