



PPIS/HKN-820/4110/265/KB/6950/2022

Płock, dnia 19.10.2022 r.

### KOMUNIKAT nr 8

## Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z dnia 19.10.2022r.

w sprawie warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  
pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Józinek

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Józinek stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przetworzenia wymaga też woda do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.**

Trwające prace mające w celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**UWAGA:** Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana co codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

TECHNIK

*Brzeziński*  
Konrad Brzeziński  
19.10.2022

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Płocku

*mgr inż. Grzegorz Bienkowski*  
mgr inż. Grzegorz Bienkowski  
higienista-epidemiolog



PPIS/HKN-820/4110/265/KB/6850/2022

Płock, dnia 19.10.2022 r.

**Wójt Gminy Bielsk**  
**ul. Plac Wolności 2A**  
**09 – 230 Bielsk**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku** zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia wody pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody Józinek, gm. Bielsk.

Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie komunikatu w sposób zapewniający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru dla którego ten komunikat wydano.

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Płocku  
*mgr inż. Grzegorz Bienkowski*  
higienista-epidemiolog

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. a/a

TECHNIK  
*Konrad Brzeziński*  
19.10.2022r.

ADWOKAT  
*Maksusz Purcelewski*