



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W STRZELCACH OPOLSKICH

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie
sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323
e-mail: sekretariat.psse.strzelceop@sanepid.gov.pl

(Lich, 300)

HK.90820.6.21.2023.MR

Strzelce Opolskie, 2024 -03- 27

Burmistrz Strzelec Opolskich
Plac Myśliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi

pochodzącej z wodociągu publicznego Kalinowice
za rok 2023.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. - Dz.U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. - Dz.U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
pochodzącej z wodociągu publicznego Kalinowice.

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie.

Wydana decyzja na wodociąg publiczny Kalinowice udzielająca zgody na odstępstwo od maksymalnego dopuszczalnego stężenia parametru azotanów na okres do 04.05.2023 r. oraz stwierdzająca przydatność wody do spożycia na ustalonych warunkach, została wykonana. Dzięki powziętym inwestycjom i zrealizowaniu zaplanowanych działań naprawczych, woda w wodociągu publicznym Kalinowice w zakresie fizykochemicznym uległa poprawie. Zakończona inwestycja obejmowała: wymianę pomp i obudów istniejących studni oraz rurociągów i kabli zasilająco-sterowniczych, budowę nowego kontenerowego budynku technologicznego SUW, budowę zbiornika retencyjnego na solankę o pojemności max 100 m³, zbiornik bezodpływowy na ścieki z chlorowni, zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne, obiekty zagospodarowania terenu w postaci ogrodzenia SUW, dróg dojazdowych i placów manewrowych. Na stacji uzdatniania wody zamontowano: 2 wymiennicze jonowe ze złożem jonowymiennym, 2 zbiorniki na solankę, lampę UV do dezynfekcji, armaturę rozdzielczą i regulacyjną, pompownię sieciową, rozdzielnię elektro-energetyczną

i sterowniczą. Dodatkowo powstał magazyn soli NaCl z zamontowanymi dwoma zbiornikami na solankę, pomieszczenie chemii z zamontowanym w nim zbiornikiem roztworowym oraz pompką dozującą. W próbkach wody pobranych w dniu 12.06.2023 r. w ramach nadzoru bieżącego oraz kontroli wewnętrznej nie stwierdzono przekroczeń stężenia azotanów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich pismem z dnia 15.06.2023 r. nie stwierdził przekroczeń azotanów, tym samym stwierdził przydatność wody pochodzącej z wodociągu publicznego Kalinowice do spożycia przez ludzi oraz wydał komunikat o jakości wody w wodociągu publicznym Kalinowice.

Po przeprowadzonej inwestycji woda w wodociągu publicznym Kalinowice uległa znacznej poprawie w zakresie fizykochemicznym, jednak odnotowano dwa jednostkowe przekroczenia azotanów, tj. w wynikach badań próbek wody z kontroli wewnętrznej pobranych w dniach:

- 05.09.2023 r. nr sprawozdania SB/109035/09/2023 – zawartość azotanów wynosiła 57,2 mg/l,

- 30.11.2023 r. nr sprawozdania SB/151903/12/2023 – zawartość azotanów wynosiła 56,9 mg/l.

Kolejne badania próbek wody nie wykazały przekroczeń. Zwrócono się do zarządcy o wyjaśnienie wystąpienia przekroczeń pomimo prowadzonego uzdatniania wody oraz zakończonej w 2023 roku modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Kalinowicach.

Na dzień 31.12.2023 r. woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). Badania próbek wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2023 r. i obejmowały oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Kalinowice obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Kalinowice, Kalinów, Niwki, Ligota Dolna, Dolna Lipa.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich
Katarzyna Kanoza

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a.

(ep)

Do wiadomości:

1. Strzeleckie Wodociągi

i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

(el)

WYŚLANO

2024-03-27

podpis.....
[Signature]

Sporządziła:

Martyna Rulik

Asystent Oddziału Higieny Komunalnej

Tel. 77 44 00 325