

## **Komunikat PPIS w Wieruszowie**

**z dnia 22.11.2024 r.**

**dotyczący wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
na wodociągu Walichnowy**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie  
informuje, że sieć wodociągowa w Walichnowach  
została odłączona od Stacji Uzdatniania Wody w Rysiu  
**i woda będzie podawana z SUW w Walichnowach**

(zaopatrującego miejscowości: Walichnowy, Maksymów, Pustkowie).

Obecnie **woda ze SUW w Walichnowach nadaje się warunkowo do spożycia**  
ze względu na utrzymujący się wzrost **mętności**,  
przekroczenie wartości parametrycznej **manganu**  
oraz **żelaza**.


Ponadnormatywna zawartość manganu i żelaza  
może pogarszać wygląd i smak wody,  
ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie  
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Woda z ww. wodociągu  
**może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.**

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej  
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane  
na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Wieruszowie

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Wieruszowie  
  
mgr inż. Karolina Krawczyk-Borowiec