



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W PRUDNIKU

ul. Klasztorna 4, 48-200 Prudnik
sekr. tel. 077 436 20 74, fax 077 436 20 75
e-mail: sekretariat.psse.prudnik@sanepid.gov.pl

HK.90820.16.4.2024.KT

Prudnik, 19.01.2024 r.

*Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
na terenie miasta i gminy Głogówek
stan na 19.01.2024 r.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedstawia obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociągi na terenie miasta i gminy Głogówek:

Lp	Producent wody (nazwa, adres)	Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody (m ³ /d)	Liczba zaopatrywanej ludności (tys.)	Uzdatnianie wody (metody)	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Prowadzone postępowanie administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo	Jakość wody stan na 19.01.2024 r.
1. Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia wodę.									
1.	Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. Ul. Dworcowa 2 48-250 Głogówek	Głogówek (Głogówek, Dzierżysławice, Rzepcze, Nowy Dwór, Kierpień, Leśnik, Chudoba, Nowe Kotkowice, Mochów)	1092	7.797	odżelazianie odmanganianie	-	-	-	przydatna do spożycia
2.		Raclawice Śląskie (Mironów, Raclawice Śl., Zawada, But, Golczowice, Mucków, Sysłów, Błażejowice Dolne)	250	2.827	odżelazianie odmanganianie	-	-	-	przydatna do spożycia

3	Biedrzychowice (Biedrzychowice, Stare Kotkowice, Zwiastowice, Twardawa, Marianków)	350	2,407	odżelazianie odmanganianie	-	-	przydatna do spożycia
---	--	-----	-------	-------------------------------	---	---	--------------------------

Powyższa ocena wydana została na podstawie ocen jakości wody wydanych w 2023 r. po analizie sprawozdań z badań wykonanych w ramach realizacji monitoringu jakości wody.

Z-ca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Prudniku
mgr inż. Krzysztof Tomczyk

Otrzymuje:

1. Burmistrz Głogówka, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek
2. Starosta Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
3. Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o.
4. Prezes Wód Polskich, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, prezes@wody.gov.pl
5. a/a

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Tomczyk-kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
Tel. 077 436 20 74 wew. 24