



Znak sprawy: SA.270.5.2022

### Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby pokrycia zapotrzebowania energetycznego budynku biurowego Nadleśnictwa Poddębice”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00178647/01 z dnia 2022-05-26

Zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25), zwanej dalej „PZP”, Zamawiający wyjaśnia treść SWZ.

W dniu 31.05.2022 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> wpłynęły poniższe pytania, które Zamawiający przedstawia w oryginale:

1. *Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych?*

**Zamawiający nie wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych.**

2. *Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?*

**Nie dotyczy z uwagi na przeczącą odpowiedź w pytaniu nr 1.**

3. *Czy Zamawiający posiada opinię konstrukcyjną potwierdzającą możliwość zamontowania paneli na wskazanych dachach? Jeśli nie to czy Zamawiający potwierdza, że wykonana takie ekspertyzy przed przystąpieniem do robót przez Wykonawcę?*

**Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ oraz rozdziałem III pkt 1 SWZ przedmiotem zamówienia jest instalacja fotowoltaiczna posadowiona na gruncie. W związku z czym sporządzenie wspomnianej w pytaniu ekspertyzy jest bezzasadne.**

4. *Prosimy o potwierdzenie, że odbiór końcowy nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do OSD*

**Zgodnie z § 7 ust. 1 Umowy stanowiącej załącznik nr 12 do SWZ „Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość umowy.” W świetle tego zapisu przez całość umowy należy rozumieć realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy. W związku z tym uproszczenie, jakoby odbiór końcowy nastąpił z chwilą przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do OSD jest zbyt daleko idący.**

5. *Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że jest ona sprawna i zgodna z istniejącymi przepisami. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że naprawa instalacji odgromowej leży po stronie Zamawiającego.*

**Na budynku biurowym na rzecz którego projektowana jest naziemna instalacja fotowoltaiczna istnieje instalacja odgromowa. W punkcie 15 Opisu technicznego do projektu budowlanego stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ istnieją szczegółowe zapisy odnoszące się do instalacji odgromowej dla paneli oraz falowników.**

6. *Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpowarowy Wyłącznik Prądu [PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wyłącznika głównego. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy będzie ewentualny montaż PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej, a obligatoryjny PWP dla obiektu zostanie wykonany przez Zamawiającego w późniejszym terminie.*

**Zgodnie z punktem 16 Opisu technicznego do projektu budowlanego stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ budynek biurowy na rzecz, którego projektowana jest naziemna instalacja fotowoltaiczna wyposażony jest w przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP). Lokalizacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) została przedstawiona w załączniku nr 3 – Rzut parteru.**

7. *Czy obiekty wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej, objęte jest są jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej? Jeśli tak to jakiej?"*

**Budynek biurowy na rzecz którego projektowana jest naziemna instalacja fotowoltaiczna nie jest objęty ochroną konserwatorską.**

8. *Czy Zamawiający wymaga kart katalogowych i certyfikatów dołączonych do oferty na potwierdzenie wymagań urzędów opisanych w załączniku 4?*

**Zgodnie z dokumentami postępowania Zamawiający nie wymagał dołączenia do oferty kart katalogowych i certyfikatów. Jednak wszystkie wbudowywane w instalację fotowoltaiczną materiały, bezwzględnie muszą spełniać wymogi określone przez Zamawiającego, co będzie podlegało kontroli przez przedstawicieli Zamawiającego na placu robót budowlanych.**

9. *W jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji wobec opisu przedmiotu zamówienia?*

**Minimalna moc instalacji fotowoltaicznej nie może być niższa niż 49 kWp, natomiast moc maksymalna nie może przekraczać 49,58 kWp.**

10. *Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego falownika o większej mocy zamiast dwóch*

**Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania jednego falownika zamiast dwóch.**

11. *Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest montaż układu blokady wypływu energii do sieci, oraz oddzielny licznik energii dla instalacji*



**Przedmiotem zamówienia nie jest montaż układu blokady wypływu energii do sieci. Przedmiotem zamówienia jest oddzielny licznik energii dla instalacji.**

12. Jaka jest minimalna moc instalacji?

**Minimalna moc instalacji fotowoltaicznej nie może być niższa niż 49 kWp.**

Wobec tego, że wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert i Zamawiający udziela wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 284 ust. 2 i 3 PZP.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 PZP Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4088698f-d5a3-11ec-9a86-f6f4c648a056>

- 1) treść zapytania wniesionego przez Wykonawcę oraz
- 2) wyjaśnienie Zamawiającego

– bez ujawniania danych Wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 PZP Wykonawcy przysługuje prawo do odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 PZP. Odwołujący jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 PZP.

Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do Zamawiającego upływa po 5 dniach od przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a PZP.

Z poważaniem

Robert Krokowski

Nadleśniczy  
Nadleśnictwa Poddębice

/podpisano elektronicznie/