



Malbork, dnia 2023 -03- 30

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Malborku**

SE.NS.30.4421.83.2023.ES

**Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy
Mikołajki Pomorskie za 2022 rok**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 338) i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z 5 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

W ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego przez PPIS w Malborku oraz w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody do spożycia przez ludzi pobrano do badań 39 próbek wody. Probki wody pobierane były w ustalonych punktach poboru zgodnie z opracowanym harmonogramem i częstotliwością zależną od wielkości produkcji wody jak również w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. Zgodnie z w/w rozporządzeniem zakres badań monitoringu jakości wody obejmował parametry grupy A i B oraz monitoring substancji promieniotwórczych.

Wszystkie badania zostały przeprowadzone w akredytowanych laboratoriach posiadających uprawnienia do wykonywania w/w badań, tj: Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Gdańsku, Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Kwidzynie, Eurofins OBiKŚ Polska sp. z o.o., Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie oraz GIG Instytucji Badawczym Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej.

Poniższa tabela przedstawia zaopatrzenie w wodę w gminie Mikołajki Pomorskie.

Jednostka odpowiedzialna za jakość wody do spożycia	Nazwa wodociągu	Produkcja w m ³ /dobę	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Miejscowości zaopatrywane w wodę	Metody uzdatniania wody
Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierżońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie	WP Mikołajki Pomorskie	362	2221	Mikołajki Pomorskie; Cierpięta; Dąbrówka Pruska; Sadłuki; Mirowice, Kołożąb, Nowe Minięta	odżelazianie; napowietrzanie
	WP Krasna Łąka	140	396	Krasna Łąka; Dworek	odżelazianie; odmanganianie
	WP Balewo	25	151	Balewo	odżelazianie; odmanganianie
	WP Cieszymowo	219	756	Cieszymowo; Linki; Stążki	odżelazianie; odmanganianie
	WP Wilczewo	28	181	Wilczewo; Pierzchowice	odżelazianie; odmanganianie

Analiza uzyskanych wyników badań wykazała przekroczenie wartości dopuszczalnych dla parametru fizykochemicznego tj.: mętności.

WP Krasna Łąka – woda z sieci

- jednokrotne przekroczenie parametru mętność – 1,25 NTU (norma 1 NTU);

Przekroczenie miało charakter incydentalny. Kontrolne badania powtórne nie wykazały przekroczeń.

WP Cieszymowo – woda z sieci

- jednokrotne przekroczenie parametru mętność – 1,41 NTU (norma 1 NTU);

Przekroczenie miało charakter incydentalny. Kontrolne badania powtórne nie wykazały przekroczeń.

Zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia występujące w wodzie ponadnormatywne wartości wskaźnika fizykochemicznego tj. mętności nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, jednak mogły mieć wpływ na pogorszenie skuteczności pracy filtrów, dezynfekcji oraz właściwości organoleptycznych wody.

W roku 2022 nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku na podstawie kontroli sanitarnych, sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez podmiot zarządzający wodociągami na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) stwierdził:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z: wodociągów publicznych **Mikołajki Pomorskie, Krasna Łąka, Balewo, Cieszymowo oraz Wilczewo.**

Na podstawie § 26 oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) mieszkańcy gminy Mikołajki Pomorskie będący odbiorcami wody z w/w wodociągów uzyskują informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów umieszczanych na stronach internetowych urzędu gminy oraz administratora wodociągu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Malborku
Elżbieta Zybko

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie
ul. Dzierżgońska 2
82 - 433 Mikołajki Pomorskie
sekretariat@mikolajkipomorskie.pl
2. a/a