

## Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim


z dnia 12.08.2021r. dot. wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi  
w wodę w m. Sobowidz z ujęciem przy ul. Leśnej,  
gm. Trąbki Wielkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim informuje, iż została  
wydana **decyzja stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi** znak  
HK.9022.5.128.2021.OZ.1 z dnia 12.08.2021r. dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę z ujęciem przy ul. Leśnej w m. Sobowidz zaopatrującego w wodę mieszkańców  
**ul. Leśnej, ul. Księdza Wdowiaka, ul. Bukowej, ul. Dworcowej,  
ul. Sportowej, ul. Spacerowej, ul. Tadeusza Kościuszki numery od 1 do 28**

**z powodu stwierdzonej ponadnormatywnej  
zawartości bakterii grupy coli w punkcie zgodności  
38 jtk/100ml (wartość dopuszczalna 0jtk/100ml)**

### **Informuje się mieszkańców:**

- **Woda z kranu nie nadaje się do picia**
- **Woda może być używana wyłącznie do celów porządkowych (splukiwanie toalet,  
mycie podłóg, itp.)**



- Zgodnie z informacją uzyskaną od zarządcy wodociągu trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
- Zobligowano zarządcę wodociągu do uruchomienia awaryjnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców zaopatrywanych z w/w ujęcia wody.

**Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

dr inż. Dominika Mucha