



HK.9027.1.52.2023

Przysucha 12.10.2023 r.

**Powiatowe Centrum  
Sportu i Rekreacji w Przysusze  
ul. Dembińskich 11  
26-400 Przysucha  
e-mail: pcsir.przysucha@o2.pl**

### OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1a pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338)
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze  
stwierdza, że woda w nieckach basenowych  
Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze  
jest przydatna do kąpieli**

#### **Uzasadnienie**

W oparciu o przedstawione przez Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 19.09.2023r., 26.09.2023 i 03.10.2023 r. z nieck basenowych i systemu cyrkulacji:

- Nr SB/115803/09/2023 z dnia 21.09.2023 r. - niecka basenu rekreacyjnego,
  - Nr SB/115721/09/2023 z dnia 21.09.2023 r. - niecka wanny jacuzzi
  - Nr SB/115720/09/2023 z dnia 21.09.2023 r. - niecka brodzika dla dzieci,
  - Nr SB/115719/09/2023 z dnia 21.09.2023 r. - niecka basenu sportowego,
  - Nr SB/119575/09/2023 z dnia 28.09.2023 r. - niecka basenu rekreacyjnego,
  - Nr SB/120146/09/2023 z dnia 29.09.2023 r. - cyrkulacja wanny jacuzzi,
  - Nr SB/120148/09/2023 z dnia 29.09.2023 r. - cyrkulacja basenu sportowego
  - Nr SB/123221/10/2023 z dnia 06.10.2023 r. - cyrkulacja basenu rekreacyjnego,
  - Nr SB/122592/10/2023 z dnia 05.10.2023 r. - niecka basenu rekreacyjnego,
- oraz sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 19.09.2023r.:
- Nr 1036 z dnia 04.10.2023 r. - niecka basenu rekreacyjnego,
  - OL-LBW.9051.1.967/n-968/n.2023 - niecka basenu rekreacyjnego,
  - Nr 1037 z dnia 04.10.2023 r. - niecka brodzika dla dzieci,
  - OL-LBW.9051.1.967/n-968/n.2023 - niecka brodzika dla dzieci,
  - Nr 1038 z dnia 04.10.2023 r. - niecka wanny jacuzzi,
  - OL-LBW.9051.1.969/n-970/n.2023 - niecka wanny jacuzzi,
  - Nr 1039 z dnia 04.10.2023 r. - niecka basenu sportowego,
  - OL-LBW.9051.1.969/n-970/n.2023 - niecka basenu sportowego,
  - Nr 1040 z dnia 03.10.2023 r. - cyrkulacja basenu rekreacyjnego ,

- OL-LBW.9051.1.971/n-972/n.2023 - cyrkulacja basenu rekreacyjnego ,
- Nr 1041 z dnia 04.10.2023 r. - cyrkulacja brodzika dla dzieci,
- OL-LBW.9051.1.971/n-972/n.2023 – cyrkulacja brodzika dla dzieci,
- Nr 1042 z dnia 04.10.2023 r. - cyrkulacja wanny jacuzzi,
- OL-LBW.9051.1.973/n-974/n.2023 – cyrkulacja wanny jacuzzi,
- Nr 1043 z dnia 04.10.2023 r. - cyrkulacja basenu sportowego,
- OL-LBW.9051.1.973/n-974/n.2023 – cyrkulacja basenu sportowego,
- Nr 1047 z dnia 28.09.2023 r. – woda doprowadzana na pływalnię,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze dokonał bieżącej oceny jakości wody.

Wyniki wskazują, że woda w nieckach basenowych i z systemu cyrkulacji w Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Jednocześnie informuje, że na podstawie sprawozdania z badań próbki wody z pływalni Nr 1040 z dnia 03.10.2023 r., Nr 1042 z dnia 04.10.2023 r., Nr 1043 z dnia 04.10.2023 r. stwierdzono niewielkie przekroczenie parametru mętności i ogólnej liczby mikroorganizmów w 36 °C / 1ml wody w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji: basenu rekreacyjnego, wanny jacuzzi i basenu sportowego. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze zobowiązał Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze do przeprowadzenia działań naprawczych w trybie natychmiastowym. W dniu 29.09.2023 r. oraz 06.10.2023 r. przedłożono prawidłowe wyniki badań wody z systemu cyrkulacji (sprawozdania Nr: SB/120148/09/2023 z 29.09.2023 r., SB/123221/10/2023 z dnia 06.10.2023 r. SB/120146/09/2023 z dnia 29.09.2023 r.).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny



p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W PRZYSUSZE

mgr inż. Jolanta Wilk

Otrzymuje:

1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Starosta Przysuski, Al. Jana Pawła II 10; 26-400 Przysucha (e-mail: starostwo@przysucha.pl).
2. Strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-przysucha](http://www.gov.pl/web/psse-przysucha)