



Załącznik 1

### **Charakterystyka zamawianego pieca C.O. oraz zakres prac towarzyszących:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montażu pieca C.O. wraz ze zbiornikiem akumulacyjnym (*bufor*) w budynku mieszkalnym Leśnictwa Prusów w miejscowości Milówka 34-360 ul. Turystyczna 107, wraz z robotami towarzyszącymi.

#### ► **Obligatoryjne cechy nowego pieca:**

1. Klasa kotła minimum 5 (według normy PN-EN 303-5:2012)
2. Zgazowujący drewno
3. Spełnianie standardów niskoemisyjnych
4. Dwufunkcyjny (C.O. oraz C.W.U.)
5. Zasypany, bez podajnika
6. Rodzaj paliwa: drewno kawałkowe
7. Nominalna moc cieplna minimum 22 KW
8. Atestowany i certyfikowany

#### ► **Zakres rzeczowy obejmuje:**

1. Demontaż starego pieca
2. Wyniesienie, wywóz i utylizacja\* starego pieca
3. Zakup i dostawa nowego pieca oraz zbiornika akumulacyjnego (*bufor*)
4. Wniesienie i montaż nowego pieca oraz bufora
5. Podłączenie pieca i przeprowadzenie próby szczelności
6. Dostosowanie instalacji kotłowni do uruchomienia nowego pieca

\* Wywiezienie zdemontowanego kotła nastąpi do punktu skupu złomu wskazanego przez Zamawiającego.

Wymieniany kocioł powinien posiadać moc cieplną nie mniejszą niż 22kW, umożliwiając integrację z istniejącą instalacją.

Wskazaniem jest, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników (dostosowanie odpowiedniej technologii, dobór materiałów i urządzeń) wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej.