

Tabela nr 1 - Pożary

NR ZASADY	OBIEKT	WYSOKOŚĆ OBIEKTU/MIEJSCE ZDARZENIA	POJAZDY										RATOWNICY – MINIMALNA LICZBA					
			STANDARDOWO					DODATKOWO					STANDARDOWO	DODATKOWO				
			GBA	GCBA	SD, SH	SRT	GP <sup>r1)</sup>	Potwierdzony pożar dachu, poddasza albo pożar zewnętrzny lub na wysokości	Stopień zagrożenia pożarowego lasów II-III st. (zależny od wilgotności)	Osoby zagrożone	Potwierdzone zagrożenie od substancji niebezpiecznych 4)	Potwierdzony pożar dachu poddasza albo pożar na wysokości		Stopień zagrożenia pożarowego lasów II-III st. (zależny od wilgotności)	Uwięzione osoby lub zagrożenie w komunikacji	Potwierdzone zagrożenie od substancji niebezpiecznych	Standardowo/ Dodatkowo	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
<b>1</b>	<b>OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI</b>																	
1.1.	Administracyjno-biurowe obiekty socjalne (szatnie, stołówki, łaźnie itp.)	do 2 kondygnacji	1 <sup>3)</sup>	1					+GCBA				7	5				7/12
		od 3 kondygnacji	2	1	1				+GCBA				10	4				
1.2.	Oświaty i nauki np. szkoły, przedszkola	do 2 kondygnacji	1	1					+GCBA				7	5				7/12
		od 3 kondygnacji	2	1	1				+GCBA				10	4				
1.3.	Szpitale, Domy Pomocy Społecznej, Żłobki, Szkolnictwo specjalne, noclegownie	jednokondygnacyjne	1	1					+GCBA				10	4				10/14
		pozostałe	2	1	1				+GCBA				12	4				12/16
1.4.	Przychodnie lekarskie	do 2 kondygnacji	1	1					+GCBA				7	5				7/12
		od 3 kondygnacji	1	1	1				+GCBA				10	4				10/14
1.5.	Wielkopowierzchniowe, domy towarowe, centra handlowe <sup>2)</sup>		2	1	1				+GCBA <sup>3)</sup>				12	6				12/18
1.6.	Inne obiekty handlowe lub usługowe	do 2 kondygnacji	1	1					+GCBA				7	5				7/12
		od 3 kondygnacji	1	1	1				+GCBA				10	4				10/14
1.7.	Widowiskowo-sportowe- rozrywkowe	hale widowiskowe	1	1					+GCBA				7	5				7/12
		teatry, opery,	2	1	1				+GCBA				14	4				14/18
		kina	1	1					+GCBA				10	4				10/14
		domy kultury	1	1					+GCBA				10	4				10/14
		kluby, dyskoteki	2	1					+GCBA				10	4				10/14
		inne np. tymczasowe	2	1					+GCBA				10	4				10/14
1.8.	Obiekty zabytkowe, sakralne (kościół, synagoga, cerkwie, meczety), muzea, galerie, skanseny		2	1	1				+GCBA				12	4				12/16
1.9.	Archiwa, biblioteki		2	1			1		+GCBA				10	4				10/14
1.10	Pozostałe obiekty	do 2 kondygnacji	1	1					+GCBA				7	5				7/12
		od 3 kondygnacji	1	1	1				+GCBA				10	4				10/14
<b>2</b>	<b>OBIEKTY MIESZKALNE</b>																	
2.1.	Hotele, internaty itp.	do 2 kondygnacji	1	1					+GCBA				10	4				10/14
		od 3 kondygnacji	1	2	1				+GCBA				12	4				12/16
2.2.	Domy Dziecka, Domy Emerytów	jednokondygnacyjne	1	2					+GCBA				10	4				10/14
		pozostałe	2	1	1				+GCBA				12	4				12/16
2.3.	Budynki jednorodzinne		1	1					SD/SH				7	2				7/9
2.4.	Budynki wielorodzinne	do 2 kondygnacji	1	1					+GCBA				10	4				10/14
		od 3 kondygnacji	1	1	1				+GCBA				12	4				12/16
2.5.	Inne ob. mieszkalne np. tymczasowe, baraki, altany		1	1					+GCBA				6	4				6/10
<b>3</b>	<b>OBIEKTY MAGAZYNOWE</b>																	
3.1.	Otwarte (place składowe, wiaty, zaplecza budowy)		1	1 <sup>3)</sup>									7				5	7/12
3.2.	Stacje i zbiorniki składowe cieczy i gazów palnych (zbiorniki naziemne) – grupa pożarów B i C		1	2 <sup>3)</sup>			1		+GCBA				10	4			3	10/17
3.3.	Zbiorniki składowe materiałów stałych palnych (trociny, mąka, cukier, kakao) – grupa pożarów A		1	2	1				+GCBA				12	4				12/16
3.4.	Zbiorniki składowe metali lekkich i pyłów metali (aluminium, cynk, magnez) – grupa pożarów D		1				1		+GP <sup>r1)</sup>				7	4			3	7/14
3.5.	Budynki magazynowe jednokondygnacyjne		1	2 <sup>3)</sup>		1 <sup>10)</sup>			+GCBA				12	4			3	12/19
3.6.	Budynki magazynowe wielokondygnacyjne		1	2 <sup>3)</sup>	1	1 <sup>10)</sup>			+GCBA				12	4			3	12/19
3.7.	Magazyny wysokiego składowania		1	2 <sup>3)</sup>	1	1 <sup>10)</sup>			+GCBA				12	4			3	12/19
<b>4</b>	<b>OBIEKTY PRZEMYSŁOWE</b>																	
4.1.	Hale produkcyjne		1	1					+GCBA				7	4			3	7/14
4.2.	Rurociągi gazowe, stacje redukcyjne w zakładach		1	1					+GCBA				7	5				7/12
4.3.	Rurociągi z cieczami palnymi w zakładach		1	2					+GCBA				10	4				10/14
4.4.	Taśmociągi		1	2					+GCBA				8	2				8/10
4.5.	Tunele kablowe <sup>5)</sup>		1	2									10					10
4.6.	Stacje transformatorowe, rozdzielnie elektryczne		1	1			1						10					10

5		RUROCIĄGI																		
5.1.	Rurociągi gazowe, stacje redukcyjne	1	1				1					10				10				
5.2.	Rurociągi z cieczami palnymi, pompownie	1	2				1					10				10				
6		LASY																		
6.1.	Lasy <sup>6)</sup>	do 1 ha pow. pożaru	1	1									10		2		10/12			
		powyżej 1 ha pow. pożaru	2	1									12		6		12/18			
7		ROLNICTWO																		
7.1.	Uprawy rolne	do 1 ha pożaru uprawy lub ścierniska	1	1									7				7			
		powyżej 1 ha pożaru uprawy lub ścierniska	2	1									12				12			
7.2.	Budynki inwentarskie	tradycyjne	1	2									10	4			10/14			
		wielko produkcyjne	2	2									14	4			14/18			
7.3.	Inne obiekty rolnicze w tym: sterty, stogi, szopy, komórki	1	1										6				6			
7.4.	Trawy na małym obszarze, torfowiska (do 1 ha)	1											4				4			
7.5.	Trawy na dużym obszarze, torfowiska (powyżej 1 ha)	1	1										7				7			
8		ŚRODKI TRANSPORTU																		
8.1.	Jeden samochód osobowy, jednoślady	1											+SLRt <sup>10)</sup>			4		2	4/6	
8.2.	Więcej niż jeden samochód osobowy, samochód(y) ciężarowe, środki komunikacji masowej w tym „busy”	1	1										+SLRt <sup>10)</sup>	<sup>9)</sup>		6		3	2	6/11
8.3.	Środki transportu kolejowego	1	2										+SRT <sup>10)</sup>	<sup>9)</sup>		10		3	3	10/16
8.4.	Środki transportu lotniczego np. awionetki, szybowce, śmigłowce	1	1			1 <sup>10)</sup>	1									14				14
8.5.	Środki transportu wodnego (statki, promy, barki)	Na wodzie <sup>8)</sup>	1	1									+SLRt <sup>10)</sup>	<sup>9)</sup>		12		3	6	12/21
		Na lądzie	1	1	1								+SLRt <sup>10)</sup>	<sup>9)</sup>		12		3	6	12/21
		Przy brzegu <sup>8)</sup>	1	1	1								+SLRt <sup>10)</sup>	<sup>9)</sup>		12		3	6	12/21
9		POZOSTAŁE																		
9.1.	Śmietniki	1														4				4
9.2.	Wysypiska	1	1													6				6

<sup>1)</sup> – zamiennie może być dysponowana gaśnica przewożna proszkowa (dawniej agregat proszkowy APPr)

<sup>2)</sup> – o wielkości strefy pożarowej powyżej 1000 m<sup>2</sup>

<sup>3)</sup> – należy dodatkowo dysponować działką wodno-pianowe przenośne lub przewoźne o wydajności co najmniej 2400l/min

<sup>4)</sup> – zgodnie z wykazem określonym przez Ministra Zdrowia

<sup>5)</sup> – należy dodatkowo zadysponować GPL lub APL

<sup>6)</sup> – nie dotyczy lasów dla których opracowano „Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru lasu”. Jeżeli ze zgłoszenia nie wynika powierzchnia pożaru przyjmujemy, że jest to pożar do 1 ha

<sup>7)</sup> – pojazd co najmniej kategorii 2 (uterenowiony)

<sup>8)</sup> – środek do transportu wodnego sprzętu pożarniczego

<sup>9)</sup> – co najmniej jeden z zadysponowanych zastępów powinien posiadać stosowny sprzęt pomiarowy

<sup>10)</sup> – w przypadku wyposażenia pierwszego pojazdu ratowniczo-gaśniczego lub innego samochodu zadysponowanego do zdarzenia w ratowniczy zestaw hydrauliczny nie zachodzi potrzeba dysponowania samochodem technicznym

#### Uwaga

Oznaczenie GBA identyfikuje całą grupę pojazdów ratowniczo-gaśniczych klasy średniej, analogicznie oznaczenie GCBA identyfikuje grupę pojazdów ratowniczo-gaśniczych klasy ciężkiej. Potwierdzony pożar dachu, poddasza lub pożar na wysokości dotyczy konieczność prowadzenia działań ratowniczych powyżej jednej kondygnacji nadziemnej poza obrębem bryły obiektu.