



## KOMUNIKAT Nr 19/2024

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu z dnia 14.05.2024 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu w Rzeczycy, gmina Tuczo, powiat wałecki, zaopatrującego ok. 501 mieszkańców miejscowości: Rzeczycy, Jeziorki i Wrzosa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 13.05.2024 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości liczby bakterii grupy coli.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuczo ul. Wolności 11, 78-640 Tuczo zarządzający wodociągiem w Rzeczycy został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Wałczu  
*A. Krysztofiak*  
mgr inż. Anja Krysztofiak  
Kierownik  
Oddziału Nadzoru Bieżącego i Zapobiegawczego  
w PSSE w Wałczu